

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2 ZE DNE 19. 6. 2019

**ZADAVATEL:** Polabské muzeum, příspěvková organizace  
Sídlem: Palackého 68, 290 55 Poděbrady  
IČO: 00069841  
Zastoupený: PhDr. Janem Vinduškou, ředitelem příspěvkové organizace

**VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:**  
**„Rekonstrukce Vlastivědného muzea Nymburk“**

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace (dále také „VZD“).

**Zadavatel obdržel níže uvedené dotazy dodavatelů, k nimž poskytuje následující odpovědi:**

***Dotaz dodavatele č. 1:***

Dobrý den, žádáme o vysvětlení k těmto dotazům:

1) Technická zpráva stavební odkazuje na Stavebně – technický průzkum objekt, Statický průzkum objektu, Průzkum zjištění rozsahu a příčin vlhkého zdiva druhé přístavby a vnitřního dvorku, Průzkum stavu dřevěných prvků konstrukce krovu a Fotodokumentaci stávajícího stavu objektu a jednotlivých konstrukcí, pořízenou projektantem.. Nikde v dokumentaci jsme tyto části nenalezli. Chceme se zeptat, zda nám mohou být tyto podklady dodatečně poskytnuty.

2) V technické zprávě EXPOZICE, Řešení expozičních vitrín je uvedeno: „Vitríny nesmějí být vzduchotěsné a musí být plynovatelné (dle požadavků v expozici)“. Potřebovali bychom tento rozpor objasnit a případně doplnit další parametry vitrín (prachotěsné , pasivní stabilizace prostředí, pasivní úprava Rv ve vitrínách, plynotěsné ....).

***Odpověď zadavatele:***

Ad1) Zadavatel přikládá v příloze dokumenty na stavebně - technický průzkum, včetně vyhodnocení provedených sond do stropních konstrukcí a krovu a mykologický průzkum krovu s názvy „Posudek krovu VMNbk“ a „VMN Stavebně-technický průzkum“.

Ad2) Základní požadavek je důsledná prachotěsnost vitrín. Původní požadavek na možnost jejich plynování není vyžadován.

Pasivní stabilizace prostředí, zvláště pak úprava Rv, bude upravena dle potřeby – aplikace absorbentů do spodních zásuvek instalovaných v některých případech (V expoziční části Pravěk a středověk).

***Dotaz dodavatele č. 2:***

V ZD v bodu 4 Poddodávky, požaduje zadavatel doložení prohlášení, v němž popíše poddodavatelův systém. Dále je uvedeno, že doloží v nabídce závazné písemné prohlášení každého poddodavatele o budoucí spolupráci a doloží doklady prokazující základní způsobilost poddodavatelů.

Opravdu zadavatel požaduje písemný závazek vč. prokázání základní způsobilosti každého uvažovaného poddodavatele? A nebo se tento bod vztahuje k poddodavatelům, který prokazují

část kvalifikace?

Prosíme také o potvrzení, že účastník výběrového řízení může použít Přílohu č. 2 - Čestné prohlášení ke splnění kvalifikace k prokázání kvalifikace a další doklady nyní do nabídky nemusí přikládat.

**Odpověď zadavatele:**

Ad1) Požadavek na prokázání základní způsobilosti a smlouvy o spolupráci mezi dodavatelem a poddodavatelem zadavatele požaduje pouze v případě, že dodavatel bude plnit část kvalifikace prostřednictvím poddodavatele.

Ad2) Ano účastníci mohou použít Přílohu č. 2 - Čestné prohlášení ke splnění kvalifikace k prokázání kvalifikace namísto předložení kopií dokladů požadovaných Zadavatelem k prokázání základní způsobilosti uvedené v bodu 3.1 ZD.

**Dotaz dodavatele č. 3:**

Dobrý den,

v příloze č. 3 "Návrh smlouvy o dílo" v bodě 7.2 mimo jiné požadujete doplnění, vč. kontaktů, emailových adres i na osobu odpovědnou za dohled nad realizací vzduchotechniky (VZT). Je to znění smlouvy správné nebo tam má být osoba zodpovědná za dohled nad elektroinstalací?

Pokud toto znění nesprávné, žádáme zadavatele o nové znění návrhu smlouvy, jelikož dle zadávací dokumentace jsou jakékoliv zásahy do smlouvy nepřípustné (strana 13ZD).

Děkujeme.

**Odpověď zadavatele:**

V návrhu smlouvy byl tento požadavek na osobu „Osoba odpovědná za dohled nad realizací vzduchotechniky (VZT)“. „ z důvodu administrativního pochybení chybně uveden. Zadavatel poskytuje opravenou přílohu č. 4 - Návrh smlouvy o dílo se správně uvedeným požadavkem na osobu a to: „Osoba odpovědná za dohled nad elektroinstalací“.

**Zadavatel vzhledem k poskytnutému vysvětlení neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek končí dne 24. 6. 2019 v 10:00 hod.**

V Poděbradech dne 19. 6. 2019

PhDr. Jan Vinduška,  
ředitel příspěvkové organizace

**Příloha:**

- Posudek krovu VMNbk
- VMN Stavebně-technický průzkum
- Příloha č. 4 – Návrh smlouvy o dílo