



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

**DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 7 ZE DNE
16.11.2016**

ZADAVATEL: Středočeský kraj a město Černošice

Sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zastoupený: Ing. Zuzanou Moravčíkovou, náměstkyní hejtmána pro oblast investic
a veřejných zakázek

IČ: 70891095

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

II/115 Černošice, rekonstrukce silnice

Evidenční číslo zakázky: 631246

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Zadavatel obdržel žádost o poskytnutí dodatečné informace k zadávacím podmínkám následujícího znění:

1)

V objektu CITY042-10 - SO 301 – Dešťová kanalizace, pol. č. 121 – viz. níže :

121	K	985232114	Hloubkové spárování zdiva hloubky přes 40 do 80 mm aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 upravované plochy do 6 m	m	135,000
	VV		"kanál 88/128 od potoka"		
	VV		28,5*2		57,000
	VV		"kanál cukrárna 128/88"		
	VV		39,0*2		78,000
	VV		Součet		135,000
122	K	985232191	Hloubkové spárování zdiva hloubky přes 40 do 80 mm aktivovanou maltou Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru	m2	57,000
	VV		"kanál 88/128 od potoka"		
	VV		28,5*2		57,000
	VV		Součet		57,000



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Je uvedená měrná jednotka m. Domníváme se, že MJ u položky č.121 má být v m². Dle položky č.122 v objektu C17Y042-10 - SO 301 – Dešťová kanalizace, kde je příplatek k této položce.

Opraví zadavatel výkaz výměr?

ODPOVĚĎ: Posíláme upravený výkaz výměr. Jednotka byla rozpočtářem změněna.

2) Prosíme zadavatele o upřesnění, co je předmětem položky Odstranění překážek v potrubí při sanaci potrubí systém DSV. Bez podrobnějšího popisu nelze položku řádně ocenit. Položka je součástí SO 301 Dešťová kanalizace.

0075	887392121	Odstranění překážek v potrubí při sanaci potrubí systém DSV	2,000	KUS	
------	-----------	---	-------	-----	--

ODPOVĚĎ: Jedná se o úsek stávající kanalizace z betonových trub.

Bude provedena bezvýkopová oprava kanalizačního potrubí systém DSV, dlouhá sanační vystýlka, potrubí DN 600

Položka Odstranění překážek v potrubí při sanaci potrubí systém DSV je pro případné odstranění naplavenin nebo uvolněných částí potrubí.

Stav potrubí je dokumentován kamerovou prohlídkou.

Skutečný rozsah prací a postup bude upřesněn při realizaci stavby.

LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

V návaznosti na poskytnuté dodatečné informace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek pro předmětnou veřejnou zakázku do 01.12.2016 do 09:00 hodin. Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 01.12.2016 od 09:05 hodin.

S pozdravem

Kontaktní osoba:

Ing. Bc. Vladimír Zeman, v.r.

tel.: +420 257 280 161 e-mail : zeman@kr-s.cz