

PROFIL ZADAVATELE

V Praze dne 27. 6. 2019

Reg. č.: VZ-313/19

Ev. č. VZ.: Z2019-018243

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 2

Veřejná zakázka: „II/114, Neveklov – I/3“

Zadavatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov, IČO: 00066001

Zástupce zadavatele: MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem Jakubská 121/1, 602 00 Brno 2, korespondenční adresa: Jugoslávská 620/29, 120 00 Praha 2, IČO: 283 05 043

Vážení,

zadavatel Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce, resp. provádí dílčí změnu nebo doplnění zadávací dokumentace.

1.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:			
	Součástí zadávací dokumentace je PDPS, která mimo jiné řeší sanace stávajících propustků. Tyto sanace jsou ve výkazech výměr pro SO 101.02, SO 101.04 – SO 101.06, SO 101.09 – SO 101.14 a SO 101.16 - SO 101.18 specifikovány položkou s ozn. 898153222 - Sanace potrubí - berstlining betonovým potrubím DN 600 vnitřní povrchová ochrana cementová malta s PP vlákny.			
	898153222 2	ÚRS	Sanace potrubí - berstlining betonovým potrubím DN 600 vnitřní povrchová ochrana cementová malta s PP vlákny	M

Podle bližšího popisu v dalších částech PDPS se jedná o kruhové a obdélníkové (hranaté) potrubí různých profilů a rozměrů.

Technologie uváděná ve specifikované položce, tzv. „berstlining“ znamená, že stávající potrubí bude rozdrceno a místo něj bude zataženo úplně nové potrubí se shodným, popř. o něco větším profilem. Při této činnosti však působením hlavice dochází k narušení celistvosti a kompaktnosti zemního tělesa kolem vlastního potrubí a na koncích dojde ke zborcení svahu silničního tělesa.

Po konzultaci s odbornou firmou, která obdobné práce provádí, jsme nabyli přesvědčení, že v souvislosti s povahou stavby a tvarů a rozměrů stávajících profilů propustků je zvolená technologie nevyhovující a zcela nevhodná a ekonomicky značně náročná.

	Dotaz: 1. Zruší zadavatel položku 898153222 a nahradí ji jinými, které budou jasně definovat, co má být provedeno? 2. V případě, že bude zadavatel trvat na použití položky 898153222, upřesní, co je obsahem této položky a jaké práce mají být vlastně provedeny pro každý propustek samostatně a doplní výkaz výměr tak, aby odpovídal požadovaným pracím?
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2: Položku 898153222 dále považujte za R-položku a nikoli za položku z cenové soustavy URS. <u>Specifikace prací, které položka představuje, je následující:</u> Propustky jsou staré víc než 60 let a v průběhu životnosti pravděpodobně byly původní propustky prodlužovány při rozšiřování silnice. Jedná o kruhová potrubí i obdélníkové (hranaté) otvory různých profilů a rozměrů a různých materiálů včetně jejich kombinace. Stavební stav propustků není přesně znám, z důvodu jejich zanesení kalem. Z důvodu určeného rozsahu úpravy komunikace nebylo možno nahradit všechny propustky výstavbou nového objektu. Propustek určený k rekonstrukci je nutno po vyčištění prohlédnout a zhodnotit jeho stav ve spolupráci s autorským dozorem projektanta. V případě vyhovujícího stavu potrubí může být toto ponecháno dále ve funkci a vhodným způsobem se navážou čela propustku. Pokud potrubí nebo otvor propustku je v nevyhovujícím stavu nebo zborcený, je nutno zatáhnout do stávajícího propustku potrubí nové nebo propustek nahradit novým objektem ve spolupráci s autorským dozorem projektanta. Pro účel ocenění položky do nabídky uvažujte technologii zatažení nového potrubí DN 600 do stávajícího propustku včetně nutné úpravy stávajícího profilu. Staré potrubí již neplní svoji funkci, proto lze akceptovat nahrazení potrubím o menším průměru a snížení průtočného profilu nebo lze využít jiné charakteristiky součinitele vnitřního tření nového potrubí. Z důvodu velkého počtu neznámých skutečností a zachování porovnatelnosti nabídek uvažujte jednotkovou cenu u této položky nejméně 5.400,- Kč za 1,0 m sanovaného potrubí.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek

Zadavatel současně v souladu s ustanovením § 99 odst. 2 zákona sděluje, že z důvodu provedení změny zadávacích podmínek přistoupil k přiměřenému prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to o 5 pracovních dnů.

Údaj o nově stanoveném konci lhůty pro podání nabídek je uveden v opravném formuláři uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku Evropské unie, přičemž konec lhůty pro podání nabídek je nově stanoven na **18. červenec 2019, 10:00 hodin**.

Toto vysvětlení má charakter změny/doplnění zadávací dokumentace.

Zadavatel upozorňuje, že veškerá vysvětlení zadávací dokumentace a případné změny nebo doplnění zadávací dokumentace jsou dodavatelé povinni zohlednit při přípravě nabídek.

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel