



VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle ust. § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)

Zadavatel:	Středočeský kraj se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5 IČO: 70891095 zastoupen: Martinem Hermanem, radním pro oblast investic a veřejných zakázek a Obec Psáry Sídlo: Pražská 137, PSČ 252 44 Psáry IČO: 00241580 Zastoupená: Milanem Váchou, starostou obce
Zástupce zadavatele:	Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol., s.r.o. IČO: 024 76 649, se sídlem: Vlastina 602/23, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. C 29293
Veřejná zakázka:	II/105 Psáry, průtah Otevřené podlimitní zadávací řízení dle ust. § 52 písm. b) Zákona na zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce

Zadavatel k níže uvedeným dotazům dodavatele sděluje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace:

Dotaz dodavatele č. 1:

V objektu SO 301.1 Dešťová kanalizace je navrženo žebrované kanalizační potrubí z PP třídy SN 16. Žebrované potrubí DN 600 SN 16 není ve výrobním sortimentu a nevyrábí se. V příloze č. 2 technické zprávy je, ve výpočtu orientačního statického posouzení, uvažováno s typem potrubí ULTRA COR SN 16 DN600. Toto potrubí není žebrované, nýbrž korugované. Žádáme zadavatele o stanovisko k typu potrubí (žebrované versus korugované, při zachování kruhové tuhosti SN16) ke všem dimenzím DK.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel doplňuje, ať dodavatelé uvažují s korugovanými troubami.

Dotaz dodavatele č. 2:

V objektu IO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE AA ve VV je uvedeno "dno betonové šachtové hranaté DN 1000 x 1000, 100 x 115 x 15 cm". V PD a TZ je uvedeno "Šachty navrhujeme vybudovat vodotěsné z prefabrikovaných betonových dílců o průměru 1000 mm (tl. stěny 12 cm)". V PD je také příloha Skladba šachet, ve které jsou uvedené klasické kruhové prefa šachty DN1000, v souladu s TZ. S kterou variantou má dodavatel uvažovat?



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Odpověď zadavatele:

Zadavatel doplňuje, ať dodavatelé uvažují typ dna dle skladby šachet.

Dotaz dodavatele č. 3:

Pokud Objekt SO 302.1 PŘELOŽKA KANALIZACE (KSÚS SČK) – MOST není jen dočasný objekt, provizorní řešení po dobu výstavby mostu, tak je zbytečné ho provádět. Nachází se v trase nově budované splaškové kanalizace IO 01. Má zhotovitel oceňovat tento objekt v nabídce?

Odpověď zadavatele:

Ano, ať dodavatelé ocení tento objekt.

Dotaz dodavatele č. 4:

PD neřeší technické ošetření zbývajících (do budoucna nefunkční) části přípojky po přepojení na nově vybudovanou stoku AA (původní přípojka zůstává napojena na stávající stoku A DN300). Bude se zaslepovat zevnitř ze stávající stoky kanalizačním robotem, nebo se konec zabetonuje nebo se uzavře zátkou?

Odpověď zadavatele:

Předpokládá se uzavření zátkou.

V návaznosti na shora provedené vysvětlení a doplnění zadávacích podmínek a dále vzhledem k prodlžení s odpovědí, prodlžuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek tedy následujícím způsobem:

Nabídky musí být podány nejpozději dne 17. 7. 2019 v 11:00 hod.

V Praze dne 1. 7. 2019

**Za Zadavatele Středočeský kraj
Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol., s.r.o.
Mgr. Ing. Eva Rafajová, advokátka**