

profil zadavatele

V Říčanech dne 4.7.2019  
Reg. č.: VZ-433/19  
Č. j.: 2122/19/KSUS/R/MAT  
Vyřizuje:  
Mgr. Linda Matějčková

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 – 2 k veřejné zakázce „II/101 Dolní Břežany, průtah“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

|    |   |
|----|---|
| 1. | <b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>  |
|    | Prosím o upřesnění položky v soupisu prací: FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH vč. odvozu na místo určené investorem. Upřesní zadavatel místo odvozu?   |
| 1. | <b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b>  |
|    | Řídí se článkem 5.2 smlouvy o dílo.<br>Odkup nadbytečného materiálu vytěženého na Staveništi se řídí interními předpisy Objednatele (aktuálně platným předpisem je Směrnice R-Sm-16-02 ze dne 15.4.2015). Zhotovitel se tímto zavazuje při respektování právních předpisů materiál vytěžený na Staveništi (majetek Středočeského kraje) od Objednatele odkoupit, a to ve skutečně vytěženém množství. |
| 2. | <b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>  |
|    | Jakožto uchazeč o předmětnou veřejnou zakázku se na Vás obracíme s následujícím dotazem: V technické zprávě je uvedeno asf. pojivo pro vrstvu ACO PmB 45/80-65, zatímco ve vzorovém příčném řezu je uvedeno pojivo PmB 25/55-60. V rozpočtu není pojivo specifikováno. Upřesní zadavatel, které pojivo má uchazeč uvažovat?   |
| 2. | <b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b>  |
|    | Zadavatel požaduje použít pojivo pro obrušnou PmB 25/55-60.   |

.....  
**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,**  
**příspěvková organizace**  
Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel