

Ze dne: 04.03.2019
Číslo jednací: O19070087298
Vyřizuje: Jiří Funda
Tel.: 321737183
Fax: 321712326
E-mail: jiri.funda@vodoskolín.cz
Datum: 12.03.2019

GEODET, spol.s r.o.
Nad Primaskou č.p. 1179/27
100 00 Strašnice

Týnec nad Labem, parc. č. 712/12, II/322 Týnec nad Labem, most ev.č. 322-005 - oprava mostu včetně nájezdových ramp (zákres sítí - bez záměru napojení na vodohospodářské sítě)

Investor: GEODET, spol.s r.o., Praha, Strašnice, Nad Primaskou, č.p. 1179/27, 10000

V zájmovém území provozuje společnost VODOS s.r.o. vodovod pro veřejnou potřebu. V příloze Vám posíláme orientační zákres námi provozovaných vodohospodářských sítí. V situaci nejsou zakresleny všechny přípojky těchto sítí, jejich polohu si můžete ověřit dotazem u vlastníků jednotlivých nemovitostí.

Pokud máte zájem o digitální data vodohospodářských sítí provozovaných společnostmi VODOS s.r.o., obraťte se prosím na uvedené kontakty (Ing. Pavol Lomnický, tel.: 469669945, pavol.lomnický@vschrudim.cz). Příslušní pracovníci Vám na základě tohoto vyjádření dotčená data na vyžádání poskytnou.

S předloženým návrhem souhlasíme při respektování následujících podmínek:

- Před zpracováním projektové dokumentace bude na místě provedeno vytyčení sítí provozovaných VODOS, s.r.o. Vytyčení vodohospodářských sítí pro veřejnou potřebu provede příslušný pracovník VODOS, s.r.o. – Roman Nekvapil, tel: 603557121, roman.nekvapil@vodoskolín.cz (vytyčení je potřeba objednat nejméně deset dní předem).
- Případná bezvýkopová technologie bude navržena dle požadavků vydaných provozním pracovníkem VODOS, s.r.o. Roman Nekvapil, tel: 603557121, roman.nekvapil@vodoskolín.cz po vytyčení vodohospodářských sítí.
- Pro konečné řešení trasy požadujeme min. boční odstup od sítí v naší správě 1,5 m. Tam, kde to není možné a při křížení je potřeba řešit zvýšenou ochranu vedení uložením do chráničky. V místech křížení vedení a vodovodních nebo kanalizačních přípojek požadujeme opatřit vedení výstražnou fólií a uložit ho do ochranných betonových korýtek popřípadě chráničky.
- V případě umístění sloupů či pilířků do ochranného pásma vodohospodářských sítí je nutné navrhované řešení předložit k odsouhlasení.
- Křížení je nutno řešit kolmá.
- Další stupeň projektové dokumentace požadujeme předložit k vyjádření.

Toto vyjádření společnosti VODOS, s.r.o. má platnost 2 roky ode dne vydání **a nenahrazuje vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení, ohlášení stavby popř. stavební povolení.**

S pozdravem



VODOS Kolín
VODOS s.r.o.
Legerova 21, 280 02 Kolín III.
IČ: 47538457 • DIČ: CZ47538457

Jiří Funda
technický pracovník

Přílohy: Mapa_O19070087298.pdf

VODOS, s.r.o.
Legerova 21
280 02 Kolín III.
tel.: 321 737 171