

# Zpráva č. 418/2016

o provedení kontroly spalinové cesty dle NV 34/2016 Sb.

Objednatel:

Gymnázium a Střední odborná škola  
pedagogická Čáslav  
Masarykova 248  
286 26 Čáslav

tel.: 327 340 051

Zhotovitel ŽL MKH 69/2012/MIS

Kominictví J A H O D A  
Jana Jahodová  
Na Brunclíku 178/6  
284 01 Kutná Hora

IČO: 64162460

DIČ: CZ6551260661

tel.776836183 email.kominictvi.jahoda@email.cz



Adresa kontrolovaného objektu ( pokud je odlišná od adresy objednatele )

Datum provedení kontroly:

16.12.2016

Datum platnosti zprávy:

do

**16.12.2017**

Objekt:

Jedná se o vícepodlažní podsklepenou budovu se sedlovou střechou a jedním popisovaným komínovým tělesem se čtyřmi průduchy. Budova se nachází v ulici Masarykova, č.p.248 v Čáslavi. Ve sklepě je zde napojen spotřebič na plynná paliva.

Komín	výška	stavební	23,00 m	pata	ve sklepě
		účinná	21,00 m	vrstvy:	vícevrstvý
		neúčinná	2,00 m	materiál:	cihla - vložka AL
zakončení:		bet.deska o síle 7 cm		vyústění:	200 cm nad střechou
průduch		průměr	400 mm	lomení:	není
(celkem 4)		tvar	kruh	čištění:	firma, vnitřkem přes vikýř
				dvířka:	kovová 450 x 450 mm

Spotřebič	typ:	stojací dvojkotel Buderus na PP		umístění:	sklep
	výkon:	454 kW	( typ G524/454-LDN496)	druh paliva:	plynná
	rok výr.:	1996	v.č.04856310-00-000021		
	výrobce:	BUDERUS			
	přívod vzd:	dle normy - C			

Kouřovod	materiál:	pozinkovaný plech
	průměr:	400 mm
	délka:	250 cm
	směr.zm:	koleno 90 - 1 kus, koleno 45° - 1 kus
	čištění:	přes čistící otvor
	těsnost:	v sopouchu i v ústí spotřebiče je splněna

Požární bezpečnost

Z hlediska požární bezpečnosti v přístupných místech komín vyhovuje požárně bezpečnostním předpisům.

**Závěr** Při kontrole spalinových cest nebyly zjištěny žádné závady a nedostatky. Za skryté závady nepřijímáme zodpovědnost, neboť prostupy komína nelze zkontrolovat, jsou zaklopeny nebo omítnuty. Používaná spalinová cesta je schopná odvádět spaliny od spotřebiče bezpečně do ovzduší.

Spalinová cesta z hlediska bezpečného a spolehlivého provozu

**VYHOVUJE!**

Kontrolu provedl:

Jahoda Miroslav

č.osvědčení: AB 0284540

č. 0003/36-024-H/2013 - Osvědčení o profesní kvalifikaci revizního technika

vystaveno: v K.Hoře dne 16.12.2016

spalinových cest

KOMINICTVÍ JAHODA  
Jana JAHODOVÁ  
Na Brunclíku 178, Kutná Hora  
776 836 183  
kominictvi.jahoda@email.cz  
IČO: 641 62 460

Tato zpráva slouží jako potvrzení pro Hasičský záchranný systém a pro pojišťovny.