

Profil zadavatele

V Říčanech dne 16.08.2019
Reg. č.: vz-350/19
Č.j.: 2589/19/KSUS/R/KOL
Vyřizuje: Mgr. Kolocová
telefon: +420 773 785 922

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 12-15 k veřejné zakázce „II/322 Týnec nad Labem, most ev. č. 322-05 – oprava v režimu „vyprojektuj a postav“ ve smyslu Žluté knihy FIDIC “

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

12.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 12:
	1) V odpovědi na dotaz uchazeče (Vysvětlení ZD č. 3 ze dne 14.8.2019) zadavatel potvrdil, že zásyp mezi opěrnými zdmi bude odstraněn do úrovně stávajícího odvodnění komunikace. Zároveň však uvedl, že rub opěrné zdi bude obnažen a sanován do úrovně okolního terénu. S ohledem na konfiguraci okolního terénu a s přihlédnutím k požadavku zadavatele na zajištění průjezdnosti mostu v průběhu rekonstrukce je zřejmé, že bude nutno realizovat výkop hloubky až 5 m v šířce cca 6 m, který bude na jedné straně oddělen velice problematicky kotvenou záporovou stěnou oddělující rekonstruovanou půlku mostu od provozované půlky mostu a na druhé straně obnaženým rubem opěrné zdi. Zároveň v prostoru výkopu bude obnažena splašková a dešťová kanalizace, popř. kabely ČEZ, které se v této oblasti vyskytují. Jedná se o časově, technicky i bezpečnostně velice náročnou a problematickou práci. Uchazeč se domnívá, na základě zkušeností z realizace podobných konstrukcí, že by bylo dostačující obnažit rub opěrné zdi pouze do úrovně stávajícího odvodnění komunikace. Následně provést sanaci a izolaci rubu zdi, uzavřít zásyp nepropustnou vrstvou a obnovit odvodnění komunikace. Dotaz uchazeče: Skutečně trvá zadavatel na sanaci rubu opěrných zdí (a zároveň i rubů křídel a opěr mostu) až do úrovně okolního terénu?
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 12:
	Zadavatel upřesňuje požadavek na sanaci rubu opěrných zdí -> připouští se sanace rubu opěrných zdí a křídel pouze do úrovně stávajícího odvodnění komunikace v případě, že uchazeč zajistí jiným způsobem (např. injektáží) utěsnění pracovních a dilatačních spár tak aby bylo zabráněno propouštění zásypového materiálu těmito spárami.
13.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 13:
	2)

	V odpovědi na dotaz uchazeče (Vysvětlení ZD č. 8 ze dne 14.8.2019) zadavatel nepotvrdil domněnku uchazeče týkající se přílohy č.1 zadávací dokumentace. Dotaz uchazeče: Žádáme zadavatele o definování obsahu přílohy č.1, která podrobně specifikuje předmět díla, na což se odkazuje Zadávací dokumentace na str. 6.
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 13:
	Příloha č.1 specifikuje předmět díla pouze v základním členění jednotlivých celků, nikoliv v podrobnostech a konkrétním řešení – to je předmětem nabídky uchazeče.

	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 14:
14.	3) Na pozemcích sousedících s opěrnými zdmi jsou vybudovány a řádně zkolaudovány stavební objekty, které bezprostředně navazují na opěrné zdi. Bez demolice těchto objektů nelze provést sanaci líce opěrných zdí. Dotaz uchazeče: Trvá zadavatel na sanaci líce opěrných zdí v místě těchto stavebních objektů? V případě, že ano, jakým způsobem má uchazeč zohlednit ve své nabídce náklady spojené s projednáním těchto demolice, jejich realizací a případné další náklady s tím spojené – např. vybudování nových objektů?
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 14:
	Zadavatel trvá na provedení sanace i v místě v tomto dotazu uvedených stavebních objektů. Projednání, demolice a náhrada adekvátním objektem je součástí nabídky uchazeče.

	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 15:
15.	4) V rámci stavebního řízení mohou vznést účastníci stavebního řízení, např. vlastníci sousedních pozemků, požadavky, které vyvolají změny parametrů rekonstruovaného mostu. Jedná se např. požadavky na splnění hygienických norem v oblasti ochrany proti hluku atd. Dotaz uchazeče: Bude zadavatel v těchto případech postupovat v souladu s čl. 4.12 Obchodních podmínek a umožní tak promítnout tyto požadavky do změny ceny?
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 15:
	Zadavatel nepředpokládá požadavky dotčených vlastníků, které by vedly ke změně parametrů rekonstruovaného mostu. Pokud takové požadavky nastanou a jejich neakceptování by znemožnilo dokončit stavební řízení k povolení stavby, bude zadavatel postupovat v souladu s čl. 4.12 Obchodních podmínek.

.....

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
 Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA ředitel