



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 9 ZE DNE 4. 1. 2017

ZADAVATEL: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Nymburk, V Kolonii 1804

Sídlem: V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk

Zastoupený: Ing. Jiří Hubálek, ředitel příspěvkové organizace

IČ: 14451026

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Výběr dodavatele stavby na akci "Úspory energií na VÚS a BIOS - SOŠ a SOU Nymburk"“

Evidenční číslo zakázky: 638011

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám, kterými upřesňuje informace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Znění žádosti o poskytnutí dodatečných informací:

Dotaz č. 1

Prosím o objasnění, co přesně ocenit v následujících položkách u dodávky gastrotechnologie:

03.03 pokladna – dodávka provozovatel – 2 kusy

03.06 truhlicový mrazák prosklený – dodávka dodavatel mražených výrobků – 1 kus

09.01 nábytek a vybavení – dodávka provozovatel – 1 kus

11.02 nábytek a vybavení – dodávka provozovatel – 1 kus

Odpověď

Uchazeč u položek gastrotechnologie 03.03, 03.06, 09.01 a 11.02 vyplní částku 0 Kč, neboť se jedná o dodávku provozovatele, tak jak je uvedeno ve výkazu výměr. Položky jsou v projektu uvedeny z důvodů nutné koordinace a stavební a profesní připravenosti.

Dotaz č. 2

Na výkresu D.AR.18 pohled jižní 1.NP je uveden zateplovací systém A18Z, na výkresu D.AR.16 řez AA' je uveden zateplovací systém A18. Prosím o upřesnění jaký typ platí.

Odpověď

Platí půdorys a pohledy.

Příloha č. 1 – zrevidovaný řez

Dotaz č. 3

Položky ve výkazu výměr č. 55 a 82 „Příplatek k cenám zateplení vnějších stěn zesílení armovací vrstvy - montáž kontaktního zateplení příplatek k cenám za montáž pod keramický obklad na vnější stěny/podhledy“. Keramický obklad ale není uveden ve výkazu výměr ani ve výkresové dokumentaci. Prosím o upřesnění.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Odpověď

Položky č.55 a 82 ve výkazu výměr udávají položku "Příplatek k cenám zateplení vnějších stěn zesílení armovací vrstvy". Zesílená armovací má být provedena dle popisu v technické zprávě. Dle číselného kódu ceníku je popis této položky též platný pro zesílení armovací vrstvy pod keramické obklady. Jedná se o položku, která obsahuje stejný druh a rozsah prací použitelný pro zesílení armovací vrstvy, který je popsán v technické zprávě pro zesílenou armovací vrstvu.

Příloha č. 2 - výkaz výměr s odstraněním textu popisu položky odkazující rovněž na keramický obklad

Dotaz č. 4

Ve výkazu výměr je u položky 85 uvedeno množství 977 m², dle výkresu D.AR.18 mi vychází množství 1196 m². Prosím o upřesnění.

Odpověď

Po kontrole položky č. 85 dle výkresu D.AR.18 je výměra v pořádku.

Dotaz č. 5

Ve výkazu výměr je u položky 84 uvedeno množství 283 m², dle výkresu D.AR.18 mi vychází množství 318 m². Prosím o upřesnění.

Odpověď

Po kontrole položky č. 84 dle výkresu D.AR.18 je výměra v pořádku.

Poznámka k výměrám:

Pokud uchazeč došel k rozporu ve výměrách, je bezpodmínečně nutné dodat podrobný způsob výpočtu výměry. Bez tohoto podkladu je informace nepoužitelná a nekontrolovatelná. Případné odchylky výměr udávaných v PD a skutečných výměr zjištěných v průběhu stavby budou řešeny při realizaci díla.

LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Zadavatel vzhledem k charakteru dodatečných informací **prodlužuje lhůtu** pro podání nabídek. **Lhůta pro podání nabídek** končí dne **16.1.2017 v 11:00**. Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne **16.1.2017 v 11:15 hodin**, a to na adrese - Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, v místnosti č. 3091.

S pozdravem

Kontaktní osoba pověřená zadavatelem:

Mgr. Hana Korfová

tel: +420 257 280 921

e-mail: korfova@kr-s.cz

Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5