



MĚSTSKÝ ÚŘAD KRALUPY NAD VLTAVOU


ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, PALACKÉHO NÁM. 1, 27888 KRALUPY NAD VLTAVOU, FAX: 315739920
<http://www.mestokralupy.cz>

číslo jednací: MUKV41667/2015 OŽP

sp. zn. MUKV-S 5936/2015 OŽP

telefon/e-mail: 315739920/ františek.bartos@mestokralupy.cz

v Kralupech nad Vltavou dne 17.7.2015



ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Kralupy nad Vltavou, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2) a § 106 odst. 1) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává žadateli, kterým je: *Středočeský kraj, se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČ: 70891095, zastoupenému na základě plné moci: AF-CITYPLAN s.r.o., se sídlem: Jindřišská 17/889, 110 00 Praha 1, IČ: 47307218, toto závazné stanovisko, kterým*

souhlasí

podle § 17 odst. 1 písm a) a c) zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, se stavbou ve stanoveném záplavovém území vodního toku Zákolanský potok, č. h. p.: 1-12-02-0400, ř.km 2,504, oba břehy. Jedná se o celkovou rekonstrukci mostu ev.č. 101-054 na silnici II/101 přes Zákolanský potok v k.ú. Mikovice u Kralup nad Vltavou, dále jen „stavba“. Stavba se nachází v obci Kralupy nad Vltavou, kraj Středočeský, na pozemcích parc. č. 629 (koryto vodního toku), 563/1, 567/6, 2/1, 51/3, 564/2 (pozemky sousedí s korytem vodního toku a zčásti se nacházejí ve stanoveném záplavovém území Zákolanského potoka), vše v k.ú. Mikovice u Kralup nad Vltavou. Ke stavbě byla předložena projektová dokumentace k územnímu řízení „II/101 Kralupy nad Vltavou, rekonstrukce mostu ev.č. 101-054“, kterou vypracoval AF-CITYPLAN s.r.o., ateliér Liberec, Mrštíkova 399/2a, 466 07 Liberec, 03/ 2015, autorizoval: Ing. Igor Bálik, autorizovaný inženýr pro mosty a inženýr. konstrukce, ČKAIT-3000084. Orientační určení místa polohy záměru (bodem umístěným uvnitř půdorysu stavby): y, x = 749582, 1026192 (v souřadnicovém systému *Jednotné trigonometrické sítě katastrální*). Popis stavby: účelem stavby je odstranění havarijního stavu stávajícího silničního mostu přes Zákolanský potok. Stávající klenbový most bude demolován až po základovou spáru a nahrazen železobetonovou monolitickou polorámovou konstrukcí o jednom poli. Koryto toku bude v délce 14,5 m upraveno. V rámci stavby budou provedeny přeložky jednotlivých vedení inženýrských sítí.

Stavba se nachází ve stanoveném záplavovém území Zákolanského potoka a na pozemcích, na kterých se nachází koryto vodního toku Zákolanský potok a na pozemcích s korytem vodního toku sousedících. Souhlas se uděluje za předpokladu splnění následujících podmínek:

- 1) Technické řešení stavby musí být přizpůsobeno skutečnosti, že se jedná o stavbu v záplavovém území. Stavba musí být odolná vůči působení proudící vody, nárazům plovoucích předmětů a vzlaku. Stavba ani její části nesmí být odplavitelné.
- 2) V průběhu stavby nesmí dojít k ohrožení jakosti a ke znečištění podzemních vod, povrchových vod ani terénu závadnými látkami. Na stavbě musí být prostředky pro zneškodnění případné havárie. Při provádění stavby nesmí být v záplavovém území dlouhodobě skladován odplavitelný materiál a závadné látky, případné napadené předměty do koryta potoka je nutno neprodleně odstranit. Zařízení staveniště bude umístěno mimo stanovené záplavové území Zákolanského potoka.
- 3) Ve smyslu ust. § 71 odst. 4) vodního zákona stavebník zajistí vypracování povodňového plánu stavby. Jeden výtisk povodňového plánu stavby s potvrzením souladu jeho věcné a grafické části s nadřízeným povodňovým plánem Města Kralupy nad Vltavou (potvrzuje pracoviště krizového řízení MěÚ Kralupy nad Vltavou, tel. 315 739 889) bude před zahájením stavby prokazatelně zaslán Povodí Vltavy s.p. Zhotovitel stavby je povinen průběžně sledovat vodní stavy v Zákolanském potoce, v případě nebezpečí povodně postupovat podle povodňového plánu.

- 4) Pozemky, dotčené stavbou, budou po skončení stavby uvedeny do původního stavu, včetně odstranění případných škod, způsobených stavbou. Stavbou nesmí být navyšována stávající niveleta terénu ve stanoveném záplavovém území.
- 5) Do projektové dokumentace ke stavebnímu povolení budou zapracovány připomínky z vyjádření Povodí Vltavy s.p. zn. 29781/2015-242/Ma ze dne 9.6.2015, č. 1-5. Před zpracováním projektové dokumentace ke stavebnímu povolení vyvolá investor jednání projektanta a správce vodního toku Zákolanský potok k jejich upřesnění (kontakt: p. Rohan, tel. 257 099 276, 724 289 437, e-mail: leos.rohan@pvl.cz) a k řízení o povolení stavby bude doloženo souhlasné vyjádření Povodí Vltavy s.p. k projektové dokumentaci ke stavebnímu povolení. Zejména budou zapracovány následující připomínky:
 - a. „Návrh příčného profilu kynety koryta v mostu požadujeme provést co nejširší, bermy nad kynetou navrhnout co nejužší (0,5 m) a nejnižší (cca 0,5 m, těsně nad běžnou hladinou), sklon břehů kynety k bermám mírnější (1:2). Zásadou je navrhnout co nejširší průtočný profil v profilu mostu již od úrovně dna koryta. Kyneta bude provedena tak, aby běžné průtoky byly soustředěny (prolomení dna)“,
 - b. „upravené koryto v mostu požadujeme plynule napojit na stávající koryto i břehy, je třeba dlažbou opevnit prostor na návodní i povodní straně břehových opěr mostu, např. zborcenými plochami“,
 - c. „zakončující ŽB prahy dlažby koryta před a za mostem požadujeme provést s hloubkou min 1 m. Prah a zához z lomového kamene je třeba provést v rozsahu celé šířky koryta, až po břehové hrany“.
- 6) Nově vybudované opevnění koryta v prostoru mostu v celém rozsahu zůstane ve správě a vlastnictví vlastníka mostu včetně zajištění jeho údržby.
- 7) Odvodnění mostu bude provedeno tak, aby nedocházelo ke škodám na korytě toku a přilehlých pozemcích.
- 8) K předání staveniště, závěrečné kontrolní prohlídce a ke kolaudaci stavby bude přizván pracovník Povodí Vltavy s.p. (kontakt viz bod 5), který potvrdí řádné provedení stavby, popř. vydá dílčí vyjádření se specifikací závad, které je nutno odstranit. Bude mu nejpozději při kolaudaci stavby předáno zaměření skutečného provedení stavby (vč. opevnění koryta a přeložek inženýrských sítí) potvrzené investorem a zhotovitelem, a to v listinné a digitální podobě.
- 9) K povolení užívání stavby budou správci vodního toku předány hydrotechnické výpočty nového mostu a přilehlého úseku koryta v takové délce, ve které dojde ke změně úrovní hladin povodní Q5, Q20, Q100 oproti stávajícím. Součástí předaných hydrotechnických výpočtů bude i výpočet konzumpční křivky v profilu mostu (včetně max. průtočné kapacity kynety koryta a mostu).

Vzhledem k tomu, že stavebník si je vědom rizika spojeného s činností v záplavovém území, Povodí Vltavy, s. p., ani vodoprávní úřad neponesou zodpovědnost za případné škody na stavbě a na majetku, způsobené velkými vodami.

Toto závazné stanovisko vodoprávního úřadu k uvedené stavbě nenahrazuje její povolení nebo opatření jiných příslušných správních úřadů, je-li jich podle zvláštních předpisů třeba. Předmětem tohoto závazného stanoviska není přeložka vodovodu pro veřejnou potřebu, která bude předmětem samostatného vodoprávního řízení (viz § 17 odst. 1) vodního zákona).

Platnost tohoto závazného stanoviska je dva roky ode dne jeho vydání.

Popis žádosti:

Žadatel, Středočeský kraj, se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČ: 70891095, zastoupenému na základě plné moci: AF-CITYPLAN s.r.o., se sídlem: Jindřišská 17/889, 110 00 Praha 1, IČ: 47307218, požádal dne 24.6.2015 o souhlas vodoprávního úřadu podle § 17 písm. a) a c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, se stavbou ve stanoveném záplavovém území vodního toku Zákolanský potok, č. h. p.: 1-12-02-0400, ř.km 2,504, oba břehy. Žádost byla doplněna a upřesněna žadatelem dne 29.6.2015. Předmětem žádosti je souhlas s celkovou rekonstrukcí mostu na silnici II/101 přes Zákolanský potok v k.ú. Mikovice u Kralup nad Vltavou.

Žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru.

Předložené doklady:

- stanovisko Povodí Vltavy s.p. zn 29781/2015-242/Ma ze dne 9.6.2015.
- Sdělení žadatele ze dne 29.6.2015 – doplnění a upřesnění žádosti.
- Projektová dokumentace k územnímu řízení „II/101 Kralupy nad Vltavou, rekonstrukce mostu ev.č. 101-054“, kterou vypracoval AF-CITYPLAN s.r.o, ateliér Liberec, Mrštíkova 399/2a, 466 07 Liberec, 03/ 2015, autorizoval: Ing. Igor Bálik, ČKAIT-3000084.

Po posouzení záměru lze konstatovat, že požadovaný souhlas podle § 17 vodního zákona pro shora uvedenou stavbu lze udělit za předpokladu splnění podmínek, vyplývajících ze stanoviska Povodí Vltavy s.p., které jsou zapracovány do podmínek tohoto závazného stanoviska, s výjimkou podmínek č. 15-17, které se týkají požadavků na uzavření smluvních vztahů na užívání pozemků s právem hospodaření podniku „Povodí“. Jedná se o soukromoprávní vztahy a vodoprávnímu úřadu neumožňuje ani vodní zákon, ani jiný právní předpis do těchto vztahů zasahovat. Tyto podmínky je nutno uplatnit samostatně v územním řízení.

Poučení o opravném prostředku:

Závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím ve správním řízení, jeho obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu. Závazné stanovisko lze samostatně přezkoumávat podle § 156 odst. 2) správního řádu.

Ing. František Bartoš
oprávněná úřední osoba
referent odboru životního prostředí
elektronicky podepsáno

Mgr. Jan Kobera
vedoucí odboru životního prostředí

otisk úředního razítka

Obdrží:

1. AF CITYPLAN s.r.o., Jindřišská 17/889, 110 00 Praha 1, ateliér Liberec, Mrštíkova 399/2a, 460 07 Liberec („DS“)
2. Povodí Vltavy s.p. závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5 („DS“)
3. Městský úřad Kralupy nad Vltavou, Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou, stavební úřad
4. Městský úřad Kralupy nad Vltavou, Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou, odbor dopravy

spis



Datová schránka: wxnvyhk, AF-CITYPLAN s.r.o.
Uživatel: Lenka Moudrá

Dodaná zpráva - Detail zprávy

Věc: Souhlas § 17 VZ - II/101 Kralupy nad Vltavou, rekonstrukce mostu ev.č. 101-054

ID zprávy: 293343793

Typ zprávy: Přečtená Datová zpráva

Datum a čas doručení: 17. 7. 2015 v 12:22:00

Odesílatel: Město Kralupy nad Vltavou, Palackého nám. 1, 27801 Kralupy nad Vltavou, CZ

ID schránky: 8zzbfvq

Typ schránky: OVM

Odesílající osoba: Pověřená osoba

Zmocnění: Nezádáno

Odstavec: Nezádáno

Naše čís. jednací: MUKV41667/2015 OŽP

Naše spisová zn.: MUKV-S 5936/2015 OŽP

Vaše čís. jednací: Nezádáno

Vaše spisová zn.: Nezádáno

K rukám: pí Staňková

Do vlastních rukou: Ne

Přílohy:

41667_2015 OŽP_rekonstrukce_mostu_II_101_Kralupy_Minice.pdf (121,59 kB)
