

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8**Veřejná zakázka: „II/102 hr. hl. města Prahy – Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II“**

Zadavatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov, IČO: 00066001

Zástupce zadavatele: Advokátní kancelář Jansta, Kostka spol. s r.o., se sídlem Těšnov 1/1059, 110 00 Praha 1, IČO: 28505913

Vážení,

zadavatel Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace.

1.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:
	Uchazeč upozorňuje na rozpor v zadávací dokumentaci: v SO 102 a SO 103 v konstrukčních vrstvách komunikace je v Technické zprávě a vzorovém příčném řezu požadována vrstva „Recyklovaná směs (v mísícím centru) RS 0/32 C3/4 CA (TP 208) tl – 150 mm“, výkaz výměr uvádí „Podklad z asfaltového recyklátu tl. 150 mm“. Jde o zcela jinou položku jak z hlediska provádění, tak nákladově. Dle našeho názoru, je navíc použití technologie recyklace v mísícím centru neadekvátně stavbu realizačně i ekonomicky zatěžující, vhodnější by se v tomto případě jevila recyklace za studena na místě stavby.
	Upřesní zadavatel svoje požadavky a odstraní tak nesoulad v zadání, případně opraví výkaz výměr?
	Odpověď: Viz odpověď zadavatele na dotaz č. 7 ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 ze dne 12.6. 2019, které bylo uveřejněno na profilu zadavatele dne 13.6.2019.

2.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:
	V technické zprávě zadavatele je uvedeno, že součástí SO 102 je také rekonstrukce silničního zádržného zařízení. Veškerá stávající svodidla budou odstraněna a nahrazena novým ocelovým svodidlem (vlevo s úrovní zadrženi H1), podle požadavků ČSN budou svodidla případně doplněna. V položkovém rozpočtu pro ocenění nabídky SO 102, č. položky 63 zadavatel uvádí požadavek na svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti H1 typ KB1 RH1 V se zaberaněním sloupků v rozmezí do 4m. Domníváme se, že zadavatel tímto porušuje zásadu rovného zacházení a diskriminuje tím ostatní účastníky zadávacího řízení. Dílo lze ocenit i s jinými typy svodidel, které mají případně lepší parametry a mohou být finančně i dostupnější. Žádáme proto zadavatele o opravu požadavku na vymezení konkrétního typu svodidlového systému v zadávací dokumentaci.

Odpověď:
Rastr sloupků a typ svodidla je v soupise prací uveden pouze informativně. Specifikace je uvedena v technické zprávě, ocelové svodidlo se stupněm zadržením H1. Ocelové svodidla musí splňovat TP 114 a TP 203, být schválena k použití na pozemních komunikacích a schválena investorem.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel v souladu s čl. 7 zadávací dokumentace na základě předchozího dotazu dodavatele.

Toto vysvětlení nemá charakter změny/doplnění zadávací dokumentace.

Zadavatel upozorňuje, že veškerá vysvětlení zadávací dokumentace a případné změny nebo doplnění zadávací dokumentace jsou dodavatelé povinni zohlednit při přípravě nabídek.

.....
**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace**
Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel