

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 4. ze dne 30. 8. 2019

Název zadavatele: **Galerie Středočeského kraje, příspěvková organizace**
Sídlo: **Barborská 51 - 53, 284 01 Kutná Hora**
IČ: **00069922**

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 4

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení k zadávacím podmínkám vztahující se k veřejné zakázce na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na akci: **„Vybudování kongresového centra v budově parkovacího domu“.**

Dotazy a odpovědi:

1. Ve výkazu výměr stavební části p.č. 218 je uvedeno 7Ks dveří, dle tabulky prvků je 11 kusů, jak má být oceněno?
Bylo upraveno dle tabulky dveří
2. Ve výkazu výměr stavební části p.č. 222 je uvedeno 2Ks dveří, dle tabulky prvků je 1 kus, jak má být oceněno?
Bylo upraveno dle tabulky dveří
3. Ve výkazu výměr stavební části p.č. 298 se odkazuje na položku č. 270, žádáme o vysvětlení
Byl upraven text s odkazem
4. Ve výkazu výměr stavební části p.č. 294 se odkazuje na položku č. 266, žádáme o vysvětlení
Byl upraven text s odkazem
5. Ve výkazu výměr stavební části p.č. 290 je pouze popis materiál, jak má být oceněno?
Byl doplněn popis materiálu
6. Ve výkazu výměr stavební části p.č. 229 je požadováno vyčíslení požárního příplatku na veškeré dveře, není možné ocenit dveře jako nepožární a doplnit příplatek, žádáme o úpravu výkazu výměr tak, aby byly ve výkazu k nacenění dveře jednotlivě již s požadovanou požární odolností.
Bylo upraveno dle tabulky dveří vč. popisu PB
7. Ve výkazu výměr stavební části p.č. 208, žádáme o osvětlení nejasného popisu položky – „ZASTR VLC SABL ROV DRS SLOZ 40 BED+F NOVÁ KRYTINA DESIGN DLE ARCH AD VÝMĚRA (383,41-33,25) M2“
Text byl rozepsán, aby byl srozumitelný pro uchazeče
8. Ve výkazu výměr stavební části p.č. 165 se odkazuje na položky č. 155+156, vše jsou však montáže, žádáme o vysvětlení zda se nejedná o zdublování položek
Byl upraven text s odkazem
9. Ve výkazu výměr stavební části p.č. 42 se odkazuje jako skladba stěny na skladbu S4a což je v tabulce skladeb skladba podlahy, jak má být oceněno? Žádáme o dodání požadované skladby.
Oceňte dle popisu ve VV, jde o skladbu stěny uvedenou v ZD a ve specifikaci skladeb
10. Ve výkazu výměr stavební části p.č. 62, jaký systém je dle popisu požadován, prefa / monolit?
Schodiště 1.08 ocel zmonolitněná.
11. Ve výkazu výměr stavební části p.č. 67 požaduje ocenit stavební připravenost pro jevištní technologii atd., dokumentace však nijak neřeší požadovaný rozsah prací a zapracovaných

prvků (např. počet, rozměry požadovaných rozvaděčů,...) Žádáme o specifikaci požadovaných prací.

Součástí dodávky je zajištění stavební připravenosti pro výrobky specifikované D.1.1.C_Specifikace_jevištní_technologie

12. Ve výkazu výměr stavební části p.č. 84, 85 se dublují s položkami č. 151, 152, jak má být oceněno?

Rozpočtář se nedomnívá, že jde o double, jak píšete, oceňte dle svého uvážení a praxe

13. Dodatečné informace č. 3 se odkazují s popisem skladeb na technickou zprávu, žádná ze zpráv však neobsahuje podrobný popis ani členění žádné z uváděných skladeb. Žádáme o dodání členění všech skladeb, které jsou uvedené ve výkazu výměr, tak aby bylo možné je ocenit.

Skladby popsány ve specifikacích skladeb.

14. Chápeme správně, že položky č. 57-60 stavební části jsou agregované, tudíž montáž včetně dodávky materiálu?

Položky označené jako „R“ nebo „Info“, „průzkum trhu“ jsou agregované a oceňte D+M

15. Dle zaslané specifikace „Elektro-silnoproud“ je součástí dodávky napájecí lišta např. ERCO XTS 4200-2 v délce 137m. Na uvedenou lištu není ve Vámi zaslané specifikaci navrženo žádné svítidlo. Prosíme o doplnění svítidel a přesné vyznačení montáže těchto svítidel. Zároveň Vás žádáme o aktualizaci výkazu výměr o uvedená svítidla.

Svítidla nejsou součástí dodávky

16. Ve výkazu výměr v části elektro jsou navázané vzorce pro PPV a dopravu pouze na montáž. Žádáme o opravu VV.

Berte na vědomí, že vzorce VV jsou nastaveny dle metodiky URS a RTS, není důvod nic měnit.

17. Projektová dokumentace D.1.4.3a4 Silnoproudá elektrotechnika řeší napojení jevištní technologie pouze 2ks jednofázových zásuvkových vývodů, ale tyto vývody jsou jištěny jističi 10B/3. Žádáme Vás vysvětlení způsobu napojení jevištní technologie.

V grafickém zakreslení udělal kreslič dvě drobné chyby, ale v popisce je vše správně. Jevištní technologie je napájena dvěma třífázovými okruhy CYKY J 3x 2,5mm, takže připomínka je opravdu ryze formální.

18. Projektová dokumentace Jevištní technologie řeší 224ks zásuvek s krytkou, barva černá, rozvody skryté. Žádáme Vás o doplnění projektové dokumentace o tyto zásuvkové rozvody včetně zaslání PD rozvaděče s jednotlivými zásuvkovými okruhy s uvedeným jištěním.

Zásuvky jsou rozděleny značením na výkresech do tří skupin, rozdělení do okruhů nebo na samostatné vývody je patrné z výkresu rozváděčů. ZA...běžná 16A/230V, ochrana proudovým chráničem ZB.ZC...16A/230V, s přepětovou ochranou III.stupeň. U všech zásuvek je ochrana proudovým chráničem, kromě těch pro počítačovou techniku, (doporučená přepětová ochrana). Osazení zásuvek pro PC techniku a napájení slaboproudých zařízení v souladu se slaboproudými rozvody 10-12cm, ve společném rámečku.

Na základě uveřejněných informací a charakteru tohoto vysvětlení prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek z původní lhůty 6. 9. 2019 nově do 10. 9. 2019 do 10,00h. Přílohou je upravený výkaz výměr, aby účastník lépe pochopil náplň textu s vysvětlením.

Příloha č. 1 VZD k adaptace jízdního řádu - Výkaz výměr

Kontaktní osoba:
Bc. Dana Rylichová
referent Odboru krajského investora,
tel.: +420 257 280 199
e-mail: rylichovad@kr-s.cz