

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 5. ze dne 30. 8. 2019

Název zadavatele: Galerie Středočeského kraje, příspěvková organizace
Sídlo: Barborská 51 - 53, 284 01 Kutná Hora
IČ: 00069922

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 5

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení k zadávacím podmínkám vztahující se k veřejné zakázce na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na akci: „**Vybudování kongresového centra v budově parkovacího domu**“.

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky obdržel dne 30. 8. 2019 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel poskytuje vysvětlení tohoto dotazu ve stanovené zákonné lhůtě.

1. Dotaz účastníka:

Dobrý den,

při opakované kontrole zadávací dokumentace a výkazu výměr nám u zemních prací v hlavním rozpočtu oddíl zemní práce nesouhlasí výměra vykopaného materiálu a uloženého na skládku. Dle našich předpokladů by mělo být množství 42,96m³+neuplatněná zemina z trativodu + výkop pro kabelovod apod. Prosíme o prověření množství zeminy uložené na skládku.

Odpověď zadavatele:

Vytěžená zemina bude při realizaci díla předmětem využití v areálu parku nebo při výkop. pracích na propojení inženýrských sítí, trasy sítí jsou orientační a kvalita podkladních vrstev zásypového materiálu se použije v rámci hutnění předpolí vstupu. Jde o orientační výpočet, který bude upřesněn a kontrolován TDI. Účastník ponechá ve výpočtovém stavu ve VV.

2. Dotaz účastníka:

Dále žádáme o upřesnění přeložky IS do 10kV p.č. 340, dle ZD nelze jednoznačně ocenit.

Odpověď zadavatele:

Účastník bude počítat se speciálními zemními pracemi, výkopy v místě přeložky a přepojení cca 10m³ zeminy, výkop, zásyp, hutnění a urovnání pláň, dále pak 2x protlak do DN100 do délky 6m pro kabeláž NN a vodu DN40.

3. Dotaz účastníka:

Dále žádáme o vysvětlení, jestli uvedení výrobci v rámci malířských prací ve výkazu výměr jsou požadováni nebo je nutno dle jejich parametrů dovodit parametry alternativní, nebo lze použít jiné výrobce maleb.

Odpověď zadavatele:

Dle zákona o ZVZ se obchodní názvy materiálů a výrobků v ZD neuvádí a pokud se uvedou, jde o referenční název, lze použít jiný materiál, který je kvalitativně a parametry stejný nebo vyšší jakosti.

Kontaktní osoba:
Bc. Dana Rylichová
referent Odboru krajského investora, Středočeský kraj