



KOMU / TO

Paní Svatoňová Jana

FUNKCE

SPOLEČNOST / ORGÁN STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY

Valbek, s.r.o.

ADRESA

Vaňurova 505/17

46001 Liberec

VÁŠ DOPIS ZN.:

PŘEDMĚT / SUBJECT

Žádost o vyjádření – Most event.č.2427-1 před obcí Klíčany

OD KOHO / FROM

Květoslav Franc

FUNKCE

Technik D1

ODDĚLENÍ / STŘEDISKO

Dálkovod I

TELEFON

602187203

č. j.

S1/1035 /2015/157/FR/2015

DATUM / DATE

18.12.2015

PRÍLOHA

1x

Vážená paní,

k Vaší žádosti sdělujeme:

K výše uvedené akci most event. č. 2427 – 1 před obcí Klíčany, stavba se nachází v ochranném pásmu katodicky chráněné trasy produktovodu ČEPRO, a.s., kde platí omezení podle zákona č.161/2013 Sb. a ČSN 650204. Ochranné pásmo dálkovodu hořlavých kapalin vyplynulo z Vládního nařízení č.29/1959Sb. §5 odst.1, které bylo vymezeno svislými plochami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 300m po obou stranách potrubí. Dle jmenovaného vládního nařízení je v § 4 charakterizováno ochranné pásmo jako prostor v bezprostřední blízkosti potrubí, které je bez újmy obvyklého zemědělského využití určen k zabezpečení obvyklého plynulého provozu potrubí a k zajištění bezpečnosti osob a majetku. Vlastníci (uživatelé) nemovitostí v ochranném pásmu jsou povinni zdržet se všeho, co by mohlo ohrozit potrubí a plynulost a bezpečnost jeho provozu.

Omezení stanovená v ochranném pásmu dálkovodu hořlavých kapalin:

Vládní nařízení č.29/1959Sb. stanoví:

V souladu se zákonem č. 161/2013 Sb. a s přihlédnutím k ČSN 650204 požadujeme, jako provozovatel výše uvedeného zařízení, dodržovat následující omezení:

V ochranném pásmu je zakázáno:

Dodržení vládního nařízení č.29/1959 Sb. §5 odstavec (3) písmeno (f), je zakázáno do vzdálenosti 3m provádět činnosti, které by mohly ohrozit potrubí a plynulost a bezpečnost jeho provozu, např. výkopy, odklízování zemin, jejich navršování, sondy a vysazování stromů.

V zabezpečovacím pásmu produktovodů nesmí být prováděny žádné práce nebo činnosti, jenž by mohly vést k poškození produktovodu (jde zejména o provádění zemních prací, hloubení rýh, studní a vrtů).

Požadujeme před zahájením prací naše zařízení vytyčit. Práce Vám na objednávku provede pan

Květoslav Franc mob: 602187203, ČEPRO, a.s. stř.1 Produktovody, Hněvice 62, 411 08 Štětí.

Před zahájením prací kontaktujte vedoucího technologa D1 ČEPRO, a.s., pana Langweila Jindřicha

S pozdravem

Jindřich Langweil  
Ved. technolog D1



ČEPRO, a.s.  
Dělnická 12, č. p. 213  
170 04 Praha 7  
Česká republika

Tel.: +420 221 968 111  
Fax: +420 221 968 300  
E-mail: ceproas@ceproas.cz  
http://www.ceproas.cz

Zapsáno v Obchodním  
rejstříku vedeném  
Městským soudem v Praze,  
oddíl B, vložka 2341.

IČ: 60193531  
DIČ: CZ60193531  
ČEPRO, a.s.  
Dělnická 12, č. p. 213, 170 04 Praha 7  
Hněvice 62, 411 08 Štětí  
02 IČ: 60193531 DIČ: CZ60193531



11.000 m<sup>2</sup> plocha 300 m

Rekonštrukcia a modernizácia obchodu

11.000 m<sup>2</sup> plocha 300 m



CEPRO, a.s.  
Dělnická 12, 5.p. 213, 170 04 Praha 7  
Sídliště 1 Písařské, Dalkovod  
Hřivice 62, 411 08 Střel  
IČ: 60193531, DIČ: CZ60193531

