

# VYJÁDŘENÍ



Číslo jednací: 2016 / 000137 / 1

( 2016 / 000137 / 1 )

Vaše žádost:

Valbek spol. s r.o.

Ze dne: 16.2.2016

Vaňurova 505/17

460 02 Liberec 2

Vyřizuje: Alena Ježková

Telefon: 315 701 331

Email: jezkova@mero.cz

Vyjádření k akci

Kralupy nad Vltavou, 24.2.2016

**Most ev.č. 2427-1 před obcí Klíčany - stanovisko k PD**

Na základě Vaší žádosti ze dne 16.2.2016 Vám, jako majitel ropovodu zasíláme stanovisko k výše uvedené akci.

Sděluje Vám, že v uvedené oblasti se nachází naše zařízení:  
Ropovod DN 500, DOK

S výše uvedenou stavbou, která bude probíhat za hranicí 80 m od ropovodu, souhlasíme za splnění níže uvedených podmínek.

Při všech akcích, které se dotýkají ropovodu, je třeba dodržovat vládní nař.č.29/1959 Sb. (jak je stanoveno v přechodných ustanoveních zákona č. 161/2013 Sb.) když na provádění činností v ochranném pásmu ropovodu se použije zákon č.189/1999 Sb. a následně ČSN EN 14161 a ČSN 65 0204.

Koordinátorem všech akcí v ochranném pásmu ropovodu je náš zaměstnanec p. Němec, tel.: 315 739 208, 603 278 836.

Povolení pro vstup do ochranného pásma ropovodu a jeho tech. zařízení vydá náš zaměstnanec, p. Čermák - tel .602 563 307, 315 739 194, nebo p. Dobrovolný tel. 606 657 940, na základě potvrzeného zápisu o proškolení pracovníků provádějící firmy z Technických podmínek.

V případě zemních prací v zabezpečovacím pásmu ropovodu a v ochranných pásmech jiných našich sítí požadujeme předložit, paní Ježkové na e-mail jezkova@mero.cz, tři týdny před zahájením prací technologický postup a časový harmonogram prací, který bude předán vedoucímu provozu linií k odsouhlasení.

Přejezd přes ropovod těžkou mechanizací musí být zajištěn v místě křížení pokládkou betonových kabelů v šíři 3 m na obě strany

Po ukončení všech prací v ochranném pásmu ropovodu a jeho přidružených zařízeních je zhotovitel povinen předat zákres skutečného provedení s geodetickým zaměřením v elektronické podobě ve formátu DGN oddělení technického rozvoje MERO ČR, a.s. - pí. Ježkové na e-mail Jezkova@mero.cz.

S pozdravem

Ing. Marion Liptak  
vedoucí úseku technického rozvoje

Kopie:

p.Němec

MERO ČR, a. s.

Veltruská 748, 278 01 Kralupy nad Vltavou, Česká republika

Tel.: +420 315 701 111 Fax: +420 315 720 110 E-mail: info@mero.cz www.mero.cz

IČ: 601 93 468 DIČ: CZ 601 93 468 Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2334.

Držitel certifikátu ISO 9001, ISO 14001, ČSN ISO/IEC 27001, OHSAS 18001