



POVODÍ VLTAVY

státní podnik

ZÁVOD DOLNÍ VLTAVA

GRAFICKÁ 36

150 21 PRAHA 5

TEL.: 257 099 111

221 401 111

FAX: 257 31 35 22

E-MAIL: pvl@pvl.cz

BANKOVNÍ SPOJENÍ

KOMERČNÍ BANKA, a.s., PRAHA 5

ČÍSLO ÚČTU: 31632051/0100

VALBEK spol. s r.o.

Jana Svatoňová, DiS.

Vaňurova 505/17

460 02 LIBEREC

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

- - - / 16.12.2015

NAŠE ZNAČKA

1987/2016-242/Ma

VYŘIZUJE/LINKA

Ing. V. Marušák / 257099212

marusak@pvl.cz

DATUM

13.1.2016

**VĚC: Přestavba silničního mostu ev.č. 2427-1 pod obcí Klíčany - stanovisko správce povodí**

Obec: Klíčany

Kraj: Středočeský

Č.h.p.: 1-12-02-0200-0-00

K.ú.: Klíčany

Vodoprávní úřad: Brandýs/L.-Stará Boleslav

ZVHM: 12-241

V zastoupení investora, kterým je KSÚS Středočeského kraje, jste nám předložili ke stanovisku správce povodí části vámi vypracované DSP akce „Most ev.č. 2427-1 před obcí Klíčany“ z 07/2015, zakázkové číslo 14-NO-04-0013.

Předmětem záměru je přestavba stavebně nevyhovujícího mostu na silnici III/2427 z Klíčan do Vodochod. Most se nachází na západním okraji Klíčan a přemostňuje odvodňovací strouhu IDVT 10262620 (správce se neurčuje), která je v Hořticích zaústěna do Máslovického potoka.

Stávající klenutý cihlový most o třech polích bude zcela zbourán a na jeho místě postaven most nový šikmý v šířkovém uspořádání S 6,5/60. Nový most bez chodníků celkové šířky 8,25 m bude tvořen monolitickou železobetonovou polorámovou konstrukcí kolmé světlosti 7,0 m. Přestavbou mostu se zvětší jeho průtočná kapacita.

Součástí akce bude úprava (opevnění) průtočného profilu toku v prostoru přemostění a rekonstrukce přilehlých úseků silnice v celkové délce 125 m.

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu vydává organizace Povodí Vltavy, státní podnik, jako příslušný správce povodí v dílčím povodí Dolní Vltavy k předloženému záměru následující

#### **stanovisko :**

Z hlediska zájmů daných Plánem hlavních povodí ČR, nařízení vlády č. 262/2007 Sb., Plánem oblasti povodí Dolní Vltavy, nařízení Středočeského kraje č. 7/2010 (ustanovení § 24 až 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů) je uvedený záměr možný.



Z hlediska dalších zájmů daných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů souhlasíme s uvedeným záměrem „Přestavba silničního mostu ev.č. 2427-1 pod obcí Klíčany“ za předpokladu splnění těchto podmínek a s těmito připomínkami:

1) Při realizaci stavby nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod závadnými látkami. Na stavbě musí být prostředky pro zneškodnění případné havárie.

2) Zhotovitel stavby bude průběžně sledovat vodní stavy.

3) Opevnění koryta v prostoru přemostění musí plynule (směrově i výškově) navazovat na stávající opevnění toku.

4) Odvodnění mostu bude provedeno tak, aby nedocházelo ke škodám na přilehlých pozemcích a korytě toku.

5) Před vydáním stavebního povolení je k akci zapotřebí souhlasu příslušného vodoprávního úřadu dle § 17 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách.

Toto stanovisko správce povodí platí dva roky ode dne jeho vydání.

Předložené části DSP vám v příloze vracíme.



**Ing. Jan Goldbach**  
vedoucí provozního střediska 4  
povrchových a podzemních vod

Příloha: ev.č. 2427-1 před obcí Klíčany – část DSP

Co: spis SP-2016/484

