

profil zadavatele

V Říčanech dne 10.09.2019
Reg. č.: VZ-596/19
Č.j.: 2848/19/KSUS/R/MAT
Vyřizuje:
Mgr. Linda Matějčková

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 k veřejné zakázce „III/20125 Milíčov, most ev.č. 20125-1 přes potok Javornice“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V SO 201 se nachází položka: ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (PLOCHA) M2 228,200
6.	Vzhledem k popisu v položce i vzhledem k PD se domníváme, že ve VV chybí položka na vytažení štětovic.
	Žádáme zadavatele o vyjasnění, případně o doplnění položky.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel jako přílohu č. 1 tohoto dokumentu předkládá nový soupis prací k ocenění, v němž je tato položka doplněna. Tento soupis prací nahrazuje přílohu č. 2 Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace č.j. 2623/19/KSUS/R/MAT.

Lhůta pro podání nabídek je nově stanovena na 23.09.2019 do 10:00 hodin.

Příloha dle textu

.....
**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace**
Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel