



Městský úřad Kralupy nad Vltavou

odbor realizace investic a správy majetku

Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou

www.mestokralupy.cz, podatelna@mestokralupy.cz, tel.: 315 739 811

IČ: 00236977, DIČ: CZ 00236977, DS: 8zzbfvq

MUKVX00NEB4E

Č. J.: MUKV 25928/2019 RlaSM
SPIS. ZN.: MUKV-S 20531/2018 RlaSM

VAŠE ZN.:
POČET LISTŮ: 2
POČET PŘÍLOH: 0
POČET LISTŮ PŘÍLOH: 0

VYŘIZUJE: Ing. Jana Bendová
TEL.: 315 739 883, 777 798 185
E-MAIL: jana.bendova@mestokralupy.cz

DATUM: 25.03.2019

Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická

Dvořákovo náměstí 800

278 01 Kralupy nad Vltavou

IČO: 495 18 925

V zastoupení:

A.D.U. atelier s.r.o.

Součkova 951/14

163 00 Praha 6 – Řepy

IČO: 271 81 138

Zastoupená jednatelem:

Ing. arch. Květuší Berkovou

STANOVISKO

k projektové dokumentaci

„Snížení energetické náročnosti budovy Dvořákova gymnázia a SOŠE Kralupy nad Vltavou-zateplení střešní konstrukce terasy a nářadovny“

Městský úřad v Kralupech nad Vltavou, odbor realizace investic a správy majetku, památková péče, (dále také „MěÚ Kralupy nad Vltavou“), jako místně, věcně příslušný orgán státní správy na úseku památkové péče, vydává, na základě zmocnění dle § 29 odst. 2 písm. b) zákona č. 20/1987 Sb., zákon o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, (dále také „zákon o státní památkové péči“), toto:

stanovisko:

Předmětem stanoviska jsou stavební úpravy – zateplení střešní konstrukce terasy ve 2. NP a střechy objektu nářadovny budovy gymnázia dle projektové dokumentace pro stavební povolení „Snížení energetické náročnosti budovy Dvořákova gymnázia a SOŠE Kralupy nad Vltavou“, na pozemku parc. č. st. 493 a 662, k. ú. Kralupy nad Vltavou [672718], zpracované společností A.D.U. atelier s.r.o., Součkova 951/14, 163 00 Praha 6 – Řepy, IČ: 271 81 138, provozovna Přemyslova 153, 278 01 Kralupy nad Vltavou, zastoupené Ing. arch. Květuší Berkovou. Stavebník: Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Dvořákovo náměstí 800, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ 49518925.

Ve věci stavebních úprav budovy gymnázia dle výše zmíněné projektové dokumentace věci bylo vydáno stanovisko č. j. MUKV 81048/2018 RlaSM ze dne 25.09.2018, jehož podkladem bylo sdělení Národního památkového ústavu – Územního odborného pracoviště Středních Čech (dále jen !NPÚ Praha“) č. j. NPÚ-321/81099/2018 ze dne 24.09.2018. V rámci stanoviska byla řešena zejména fasáda objektu, sokl, okenní a dveřní výplně včetně klempířských prvků.

Střešní plášť předložené projektové dokumentace nebyl řešen s výjimkou terasy ve 2. NP východního křídla (místnost č. 2.10) a střechy nářadovny, které nebyly zatepleny při celkové rekonstrukci v roce 2002/2003.

Vzhledem ke skutečnosti, že orgán státní památkové péče připustil použití zateplovacího kontaktního systému pouze v krajním případě a pouze v minimální tloušťce, nerozporoval tudíž navržené řešení zateplení pomocí fenolické pěny.

Použití konvenčního tepelného izolantu velké tloušťky by vedlo k tomu, že by střecha působila příliš mohutně. Dále by toto řešení vyvolalo potřebu zasahovat do přístupových dveří na terasu (hlavně v partii nadpraží) a toto by se negativně projevilo na celkovém vzhledu objektu.

Z důvodu omezení tepelných ztrát bylo třeba zateplit i střechu nářadovny. Opět při použití konvenčního tepelného izolantu by byla jeho tloušťka příliš velká. Okna tělocvičny mají v tomto místě prakticky nulový parapet, proto zástupce státní památkové péče použití účinnějšího izolantu s menší tloušťkou považoval za nejvhodnější řešení.

Státní památková péče klade důraz zejména na zachování exteriéru budovy. Na celém objektu jsou střechy koncipovány tak, že se projevují hlavně relativně subtilní římsy a konstrukce nad římsou je vizuálně potlačena. Použitím velkých tloušťek tepelného izolantu by byl tento princip narušen, konstrukce střechy by byla při pohledu z boku výrazně viditelná, což by poškodilo vzhled objektu jako celku.

Ing. Jana Bendová
referent památkové péče



Město Kralupy nad Vltavou
Městský úřad
odbor realizace investic a správy majetku
Palackého nám. 1
278 88 Kralupy nad Vltavou

Marcela Horčíčková
vedoucí odboru RlaSM



Obdrží:

A.D.U. atelier s.r.o., Součkova 951/14, 163 00 Praha 6 – Řepy, IDDS 8vzjdpX