ŘEZ A–A



ŘEZ B–B



ŘEZ C–C



LEGENDA:

☒ – NOVÉ STROPNÍ TRÁMY 230/270

POZN.: ±0,000 = PRÁH VSTUPNÍCH DVEŘÍ DO MÍSTNOSTI S CIHELNOU ZDOBENOU KLENBOU

▨ – CP P20, MVC M10

POZNÁMKY:

- PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ BUDE OBJEKT PŘEKRYT OCHRANNÝM ZASTŘEŠENÍM
- **V ROZSAHU KLENBY S FRESKOVOU VÝZDOBOU BUDE ZŘÍZENO ZAKRYTÍ PŮDY FOLIEMI TAK, ABY SE VYLOUČILO ZATEČENÍ VODY A POŠKOZENÍ FRESEK**
- OPRAVA JE ROZDĚLENA DO DVOU FÁZÍ A,B. OBĚ FÁZE LZE PROVÁDĚT SOUČASNĚ

FÁZE A:

- PLNÉ VAZBY BUDOU SMĚREM OD ZÁPADU NA VÝCHOD POSTUPNĚ DEMONTOVÁNY A NAHRAZOVÁNY NOVOU KONSTRUKCÍ. V KAŽDÉ PLNÉ VAZBĚ BUDE OSAZEN NOVÝ STROPNÍ TRÁM 230/270 A NOVÉ SPODNÍ KROKVE 180/180. OSTATNÍ PRVKY KAŽDÉ PLNÉ VAZBY BUDOU PONECHÁNY V MAXIMÁLNÍ MOŽNÉ MÍŘE PŮVODNÍ. BUDOU PODROBNĚ PROHLÉDNUTY A V PŘÍPADĚ POTŘEBY SANOVÁNY. SANACE BUDE PROVÁDĚNA PROTÉZOVÁNÍM, NEBO VLOŽKOVÁNÍM. V PŘÍPADĚ VĚTŠÍHO POŠKOZENÍ BUDOU PRVKY NAHRAZENY NOVÝMI. PRÁCE BUDOU PROBÍHAT VE SPOLUPRÁCI SE STATIKEM
- PŘEDPOKLÁDÁ SE VÝMĚNA 30% NÁMĚTKŮ 180/cca220 – VYŘÍZNUTÉ DO OBLOUKU NA VNĚJŠÍ STRANĚ
- PŘEDPOKLÁDÁ SE VÝMĚNA 30% HORNÍCH KROKVÍ 180/180 A LOKÁLNÍ SANACE VE 30%
- PLNÉ VAZBY BUDOU UKLÁDÁNY NA NOVÉ ZDVOJENÉ POZEDNICE 200/160 A NA PŮVODNÍ PRŮVLAK 260/280. POZEDNICE BUDOU SPOJOVÁNY MEZI JEDNOTLIVÝMI ZÁBĚRY PŘEPLÁTOVÁNÍM V DÉLCE 250mm. PRŮVLAK BUDE PO OBNAŽENÍ PODROBNĚ PROHLÉDNUT STATIKEM. V PŘÍPADĚ POTŘEBY BUDE SANOVÁN
- DO KROVU BUDOU VLOŽENA NOVÁ KŘÍŽOVÁ ZTUŽIDLA Z PRŮŘEZŮ 160/120. BUDOU OSAZENA MEZI SPODNÍ I MEZI HORNÍ KROKVE. V PODÉLNÉM SMĚRU BUDE KROV VE HŘEBENI ZTUŽEN PRŮBĚŽNÝMI FOŠNAMI TL.40mm, KTERÉ BUDOU UMÍSTĚNY MEZI STŘEŠNÍ LATĚ
- ZÁPADNÍ VALBA BUDE OPĚT SESTAVENA. VŠECHNA KRÁČATA 200/200 BUDOU NOVÁ. DALŠÍ DÍLY, KTERÉ BYLY PŘED ROZEBRÁNÍM OČÍSLOVÁNY, BUDOU OPĚT SESTAVENY. BUDOU PODROBNĚ PROHLÉDNUTY. BUDOU SANOVÁNY DLE POTŘEBY PROTÉZOVÁNÍM, VLOŽKOVÁNÍM NEBO VÝMĚNOU
- KORUNA ZDI VČETNĚ SPODNÍ ČÁSTI ŘÍMSY BUDE DOZDĚNA. PRO OBNOVENÍ PŮVODNÍHO RELIEFU ŘÍMSY BUDE UŽITO ŠABLONY, KTERÁ BUDE ZHOTOVENA PŘED BOURACÍMI PRACEMI DLE PŮVODNÍHO TVARU
- BUDE ZHOTOVENA DŘEVĚNÁ ČÁST ŘÍMS DLE PŮVODNÍHO TVARU
- VIKÝŘE BUDOU ZHOTOVENY ZCELA NOVÉ – JAKO REPLIKY – VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA
- BUDE ZHOTOVENO PODBÍJENÍ Z PRKEN TL.25mm

FÁZE B:

- KROV NEBUDE DEMONTOVÁN JAKO CELEK. BUDE POSTUPOVÁNO PO JEDNOTLIVÝCH PRVCÍCH. POŠKOZENÉ PRVKY BUDOU PODLE MÍRY POŠKOZENÍ OPRAVENY PROTÉZOVÁNÍM, VLOŽKOVÁNÍM NEBO BUDOU VYMĚNĚNY. PŘEDPOKLÁDÁ SE VÝMĚNA 30% PRVKŮ KROVU A U 40% SE PŘEDPOKLÁDÁ JEJICH OPRAVA

CELÝ OBJEKT:

- BUDE UŽITO KOLÍKOVÝCH SPOJŮ DLE PŮVODNÍHO PROVEDENÍ. SPOJOVANÉ DÍLY KROVU BUDOU VZÁJEMNĚ ZAČEPOVÁNY. OCELOVÉ SPOJOVACÍ PRVKY BUDOU POUŽITY VYJÍMEČNĚ PO KONZULTACI SE STATIKEM
- JAKO KRYTINA BUDE POUŽIT MALÝ PREJZ 205x380mm, KLADENÝ ZPLNA DO SPECIÁLNÍ MALTY
- VEŠKERÉ NOVÉ DŘEVĚNÉ PRVKY BUDOU NA VŠECH POHLEDOVÝCH PLOCHÁCH POVRCHOVĚ OPRACOVÁNY HOBLÍKEM S PROFILOVANÝM NOŽEM
- POVRCH PŮVODNÍHO DŘEVA BUDE OČIŠTĚN A OMYT LOUHEM (PŘÍPADNĚ OBROUŠEN) TAK, ABY SE ODSTRANILA ZVLÁKNĚLÁ POVRCHOVÁ VRSTVA. VŠECHNY PRVKY BUDOU OPATŘENY 3x OCHRANNÝM NÁTĚREM PROTI BIOLOGICKÝM ŠKŮDCŮM. BUDOU NATŘENY I NA SPOJOVANÝCH PLOCHÁCH. NÁTĚR MUSÍ BÝT ČIRÝ!!!

- BĚHEM VEŠKERÝCH BOURACÍCH PRACÍ JE NUTNÉ NEUSTÁLE SLEDOVAT STABILITU A STAV KONSTRUKCÍ. V PŘÍPADĚ, ŽE BY DOŠLO KE VZNIKU NADMĚRNÝCH PRŮHYBŮ VODOROVNÝCH KONSTRUKCÍ, NÁKLONU SVISLÝCH KONSTRUKCÍ NEBO KE VZNIKU TRHLIN, JE NUTNÉ PRÁCE IHNED PŘERUŠIT, KONSTRUKCE PROVIZORNĚ ZAJISTIT VÝDŘEVOU A PŘIVOLAT STATIKA, KTERÝ ROZHODNE O DALŠÍM POSTUPU
- PŘI PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ MUSÍ BÝT RESPEKTOVÁNY ZEJMÉNA TYTO BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY: NAŘÍZENÍ VLÁDY 362/2005, NAŘÍZENÍ VLÁDY 591/2006, ZÁKON 309/2006 A SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY

VYPRACOVAL: ING.JULIUS WENIG	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT PROFESE: ING.JULIUS WENIG	**KAST**
	VEDOUCÍ PROJEKTANT: ING.JULIUS WENIG	ING.JULIUS WENIG - KANCELÁŘ STATIKY PRAHA 6, TERRONSKÁ 52 tel.: 224 326 027, wenig.kast@volny.cz IČO: 112 74 140
INVESTOR A OBJEDNATEL: DOMOV POD LIPAMI SMEČNO, SMEČNO, ZÁMEK 1		DATUM: 01/2018 · FORMÁT: A1
NÁZEV AKCE: **DOMOV POD LIPAMI SMEČNO SALA TERRENA OPRAVA STŘECHY A STROPU NAD 2.N.P.**		STUPEŇ: DSP+DPS · ZAKÁZKA: 1629
OBSAH: **ŘEZY KONSTRUKCEMI**	PARÉ	ČÁST: D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ · MĚŘÍTKO: 1:50 · PŘÍLOHA: D.1.2.b **4**