


LEGENDA MATERIÁLU

- zemní pásek FeZn 30x4 mm
- drát d 10 mm, FeZn
- drát FeZn d 10/13 mm s PVC
- svorka spojovací SR02, FeZn
- svorka spojovací SR03, FeZn
- izolační smršťovací páska

(C)

Vývod z obvodového zemniče:

- zemnicí kabel s připojovacím vývodem pro připojení bleskosvodu k uzemňovacímu systému, d 16 mm / 10 mm, délka 1700 mm, ocel/FeZn s izolací v bodě přechodu
- držák pro zemnicí kabel d 16 mm, Alu / plast



VYPRACOVAL PETR KOHOUTEK		ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT PROFESE PETR KOHOUTEK		KAST	
		VEDOUČÍ PROJEKTANT ING.JULIUS WENIG		ING.JULIUS WENIG – KANCELÁŘ STATIKY PRAHA 6, TERRONSKÁ 52 tel.: 224 326 027, wenig.kast@volny.cz IČO: 112 74 140	
INVESTOR A OBJEDNATEL DOMOV POD LIPAMI SMEČNO SMEČNO, ZÁMEK 1				DATUM 01/2018	FORMÁT 6 x A4
NÁZEV AKCE DOMOV POD LIPAMI SMEČNO SALA TERRENA OPRAVA STŘECHY A STROPU NAD 2.N.P.				STUPEŇ DSP+DPS	
				ZAKÁZKA 1629	
OBSAH PŮDORYS 1.NP – UZEMNĚNÍ			PARÉ	ČÁST D.1.4 VNĚJŠÍ OCHRANA PŘED BLESKEM	
				MĚŘÍTKO 1:100	PŘÍLOHA 04