

ZADAVATEL: Střední škola oděvního a grafického designu

Sídlem: Stržiště 475, 289 22 Lysá nad Labem

Zastoupený: Ing. Bc. Irenou Mázlovou, ředitelkou příspěvkové organizace

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č.1

Výše uvedený zadavatel Vám sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce „**Rekonstrukce plynové kotelny na Domově mládeže**“

Znění dodatečných dotazů:

- Příloha č.5 Položkový rozpočet ve formátu Excel (viz příloha)

1) na listě „OTO“ jsou uvedeny radiátory bez specifikace (typ, výkon ..) a potrubí bez určení počtu metrů a dimenzí. Z tohoto důvodu není možné dané položky ocenit, proto vás žádám o doplnění specifikace.

2) na listě „Cena celkem“ jsou pod řádkou „CELKEM „ uvedeny další dva řádky „+ v projektu neuvedené „ a „doplnění otopného systému topnými tělesy“ K těmto položkám opět chybí specifikace (rozměry, výkony, dimenze potrubí ...) k ocenění a proto Vás žádám o doplnění.

Odpověď zadavatele:

1. V projektové dokumentaci je uvedeno členění otopné soustavy na „starou“ a „novou“ budovu. Vzhledem k zapojení nových kondenzačních kotlů do otopné soustavy nebudou staré radiátory splňovat výhřevnost a v některých místnostech „staré“ budovy nebude dosaženo potřebné teploty. Tyto jsou tedy navrženy k pokrytí tepelných ztrát.

Proto je potřeba tyto radiátory vyměnit nebo doplnit. Tento bod není přesně stanoven v projektové dokumentaci.

Pro stanovení dimenze, výkonu a typu **doporučuji prohlídku místa plnění, kdy v zadávací dokumentaci je tato možnost dána bodem 9.**

2. Položku „doplnění otopného systému“ nechat bez ceny. Cena za radiátory a souvisejícího materiálu se přičítá do řádku otopných těles, jejichž cenu doplnit na listu OTO.

Vzhledem k charakteru těchto informací nebude zadavatel prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta zůstává neměnná a to do 10. 2. 2017 do 10 hod.

Kontaktní osoba za zadavatele:
Veronika Kopecká DiS.
tel.: +420 257 280 245
e-mail : kopecká@kr-s.cz