

Posouzení výkonu topného zdroje – Památník Antonína Dvořáka,

Vysoká u Příbrami

Na základě výpočtu tepelného výkonu objektu doporučuji osadit v rámci rekonstrukce kotelny objektu dva elektrokotle o jednotlivém výkonu 21 kW, t.zn. celkový výkon kotelny bude 42 kW.

Ing. Petr Chochola

Aplan Příbram

Fibichova 55, 261 01 Příbram



1. 8. 2019