

profil zadavatele

V Říčanech dne 19.09.2019

Reg. č.: VZ-596/19

Vyřizuje:

Mgr. Linda Matějčková

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7 - 10 k veřejné zakázce „III/20125 Milíčov, most ev.č. 20125-1 přes potok Javornice“**

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

7.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>
	SO 201 pol.č.5 SP POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) Uchazeč se domnívá, že uvedený VV 0,1*2,4*65,5=15,720 t není správný, jelikož tloušťka izolace cca 0,01 m. Prosim o kontrolu.
	Upraví zadavatel VV u položky v SP?
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b>
	Domněnka uchazeče je správná, správná výměra je “0.01*2.4*65.5=1.572 t”. Zadavatel nebude emitovat nový (opravený) výkaz výměr.
	<b>Účastníci sami provedou změnu této položky v soupisu prací.</b>

8.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>
	V TZ nebyl specifikován požadavek na provedení zkoušek pilot.
	Vysvětlí zadavatel, jestli bude chtít po zhotoviteli provedení zkoušek pilot? Pokud ano, v jakém rozsahu (typ požadované zkoušky a počet pilot) a případně kde jsou v SP zohledněné náklady na provedení zkoušek pilot?
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b>
	Zkoušky pilot nejsou požadovány.

9.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>
	Ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 ze dne 10. 9. 2019 byl zveřejněn nový soupis prací, ve kterém byla v SO 201 původní položka č. 28 - ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (PLOCHA) ve výměře 228,200 m2 nahrazena položkou č. 93 - ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ TRVALÉ (PLOCHA) ve výměře 140,000 m2 a položkou č. 28 - ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (PLOCHA) ve výměře 88,200 m2. Dále byl soupis prací SO 201 rozšířen o nové položky č. 92, č. 94, č. 95 a č. 96. Upraví zadavatel v souvislosti s tímto rozšířením soupisu prací i výši předpokládané hodnoty veřejné zakázky uvedené v článku 2.

	zadávací dokumentace, která je stanovena jako maximálně přípustná?
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b>
	Maximální přípustná cena ve zveřejněném soupisu prací již zohledňuje úpravy/doplnění položek č. 28 a 92–96 SO 201, zadavatel proto o změnu předpokládané hodnoty veřejné zakázky neuvažuje.

	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</b>
	Toto vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel předkládá bez předchozího dotazu.
10.	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace</b>
	V návaznosti na Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 ze dne 06.09.2019 zadavatel předkládá aktualizovanou směrnici R-Sm-16-02 – Postup při prodeji nepotřebných zásob včetně příloh.

Přílohy dle textu

Lhůta pro podání nabídek je nově stanovena na 30.09.2019 do 10:00 hodin.

.....  
**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,**  
**příspěvková organizace**  
 Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel