

profil zadavatele

V Říčanech dne 19.09.2019
Reg. č.: VZ-643/19
Č.j.: 2964/19/KSUS/R/MAT
Vyřizuje:
Mgr. Linda Matějčková

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 – 4 k veřejné zakázce „II/611 Poděbradská“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

| | |
|----|--|
| 2. | Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace |
| | Prosíme o vložení přílohy technické specifikace zakázky. |
| | Vysvětlení zadávací dokumentace |
| | Zadavatel uvádí, že podrobná specifikace předmětu díla (tj. dokumentace stavby) - technická specifikace - byla uveřejněna na profilu zadavatele jako příloha č. 7 závazného vzoru smlouvy na plnění veřejné zakázky. |

| | | | | | | | |
|---|---|----------------------------|----------|--------|----------------------------|--|---|
| 3. | Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace | | | | | | |
| | V technologii opravy se píše: | | | | | | |
| | Odfrézování stávající asfaltové plochy v tl. 50mm: | | | | | | |
| | V rozpočtu je položka: | | | | | | |
| | <table border="1"><tr><td>FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH</td><td>m3</td><td>1216,1</td></tr><tr><td>ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM</td><td></td><td>6</td></tr></table> | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH | m3 | 1216,1 | ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM | | 6 |
| | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH | m3 | 1216,1 | | | | |
| | ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM | | 6 | | | | |
| Což v přepočtu na celkovou plochu: | | | | | | | |
| <table border="1"><tr><td>ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 16 TL. 50MM</td><td>m2</td><td>30404,00</td></tr></table> | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 16 TL. 50MM | m2 | 30404,00 | | | | |
| ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 16 TL. 50MM | m2 | 30404,00 | | | | | |
| je 40 mm a ne 50 mm, jak je uvedeno v technické specifikaci. Prosím o vyjasnění zadávací dokumentace. | | | | | | | |
| Vysvětlení zadávací dokumentace | | | | | | | |
| Zadavatel požaduje odfrézování stávající asfaltové plochy v tl. 40 mm. | | | | | | | |
| S ohledem na výše uvedené zadavatel mění text přílohy č. 7 Technická specifikace závazného vzoru smlouvy na plnění veřejné zakázky, čl. Technologie opravy, věta první, a to následujícím způsobem: | | | | | | | |

| | |
|--|---|
| | <p>Původní znění: <i>Odfrézování stávající asfaltové plochy v tl. 50mm, očištění asf. vozovky metením, položení asfaltového betonu pro ložní vrstvy (ACL 16), spojovací postřík z emulze, položení asf. betonu pro obrusné vrstvy modifikovaným ACO 16, frézování drážky průřezu v asf. vozovce, těsnění dilatačních spár asf. zálivkou, čištění krajnic, zpevnění krajnic recyklátem do 100 mm a VDZ.</i></p> <p>Nové znění: <i>Odfrézování stávající asfaltové plochy v tl. 40mm, očištění asf. vozovky metením, položení asfaltového betonu pro ložní vrstvy (ACL 16), spojovací postřík z emulze, položení asf. betonu pro obrusné vrstvy modifikovaným ACO 16, frézování drážky průřezu v asf. vozovce, těsnění dilatačních spár asf. zálivkou, čištění krajnic, zpevnění krajnic recyklátem do 100 mm a VDZ.</i></p> <p>Účastníci sami opraví tuto část závazného vzoru smlouvy na plnění veřejné zakázky.</p> |
|--|---|

| | | | |
|--|---|----|--------------|
| 4. | Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace | | |
| | položka: | | |
| | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 16 TL. 50MM | m2 | 30404, 00 |
| | Opravdu zadavatel požaduje směs ACO 16? Běžnější je použití asfaltové směsi ACO 11. | | |
| | Vysvětlení zadávací dokumentace | | |
| Zadavatel požaduje použití směsi ACO 16. | | | |

Ostatní části zadávací dokumentace zůstávají beze změny.

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
 Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel