

PROFIL ZADAVATELE

V Říčanech dne 17.9.2019
Reg. č.: vz-633/19
Č. j.: 2999/19/KSUS/R/KOL
Vyřizuje: Mgr. Kolocová Sabina
Telefon: +420 773 785 922

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 23 k veřejné zakázce „II/245 Lázně Toušeň, most ev. Č. 245-002“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

23.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 23:
	Ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 20. ze dne 17. 9. 2019 k pol. č. 227841 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 200MM NA POVRCHU požaduje zadavatel použití trubek TR 133/25. Tento typ trubek není v ČR standardně k dispozici, je nutný jejich dovoz s dlouhou dodací lhůtou a jejich cena je značně vyšší než cena běžně používaných trubek 89/10 mm uvedených projektantem v technické zprávě SO 201. Trvá zadavatel na použití trubek TR 133/25 a v případě, že ano, upraví v souvislosti s touto změnou i výši předpokládané hodnoty veřejné zakázky v článku 2. zadávací dokumentace, která je stanovena jako maximálně přípustná?
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 23:
	Ano, zadavatel trvá na použití trubek 133/25. Výši předpokládané hodnoty veřejné zakázky není třeba upravovat, při stanovení této ceny bylo s tímto již uvažováno.

.....
**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace**
Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel