



POZNÁMKA :

ROZVODY VODY BUDOU PROVEDENY Z VÍCEVRSTVÝCH TRUBEK
EKOPLASTIK STABI PLUS S 3,2 / PN 28!!!

ROZVODY NAVRŽENÉ POD STROPEM BUDOU VEDENY V INSTALAČNÍCH
LIŠTÁCH !!!

POŽÁRNÍ VODOVOD BUDE PROVEDEN
Z OCELOVÝCH TRUB ZÁVITOVÝCH POZINKOVANÝCH !!!

POKRAČOVÁNÍ VENKOVNÍ ČÁSTI
VNITŘNÍHO VODOVODU V HLOUBCE
MIN. 1200 MM DO VODOMĚROVÉ
ŠACHTY– VIZ. SITUACE

Vypracoval: Zdeněk Tvrz	Zodp. projektant : Zdeněk Tvrz	ZDENĚK TVRZ vodohospodářské stavby čistírny odpadních vod , studny vodovody , kanalizace ,domovní plynovody VLADISLAVOVA 2131,RAKOVNÍK mobil : 605 741808 e-mail : z.tvrz@seznam.cz	
Stavebník : Domov seniorů Nové Strašecí , Křivoklátská 417 , 271 01 Nové Strašecí			
Akce : OPRAVA PŘÍPOJKY VODY ,ROZVODŮ VODY A KANALIZACE , OPRAVA ELEKTROINSTALACE		Datum : 8/2019	
Místo : Křivoklátská 417 , Nové Strašecí		Č.zakázky : 49/19	
SO 1 -OPRAVA PŘÍPOJKY VODY , ROZVODŮ VODY A KANALIZACE Obsah : PŮDORYS VODOVODU - 1.PP		Účel: D.P.S.	
		Měřítko : 1 : 50	Číslo výkresu : 3.