

PROFIL ZADAVATELE

V Říčanech dne 25.9.2019  
Reg. č.: vz-633/19  
Č. j.: 304019/KSUS/R/KOL  
Vyřizuje: Mgr. Kolocová Sabina  
Telefon: +420 773 785 922

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 24 k veřejné zakázce „II/245 Lázně Toušeň, most ev. Č. 245-002“**

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

24.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 24:</b>
	Může zadavatel upřesnit předmět díla formulovaný položkou č. 54 kódem 574B46 pod názvem ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 16+, 16S TL. 50MM (Oprava objízdných tras - položka bude fakturována v rozsahu odsouhlaseném TDI a investorem), kde ve vysvětlení č.5 ze dne 17.9.2019 uvádí, že je předpokládána oprava pouze lokální, tedy výtluků, zda je tuto opravu možné provést tryskovou metodou TURBO, tedy mimo jiné bez frézování, řezání a bourání?
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace č. 24:</b>
	Opravu objízdných tras NENÍ MOŽNO provést metodou TURBO. Lokální opravou je myšlena pokládka asfaltového betonu pro obrusné vrstvy (přebalení bez frézování) na nejvíce poškozených úsecích vozovky objízdných tras. Místa lokální opravy budou určena objednatelem v rozsahu položky č.54. Termín lokální byl zvolen, aby bylo jasné, že se nejedná o novou vozovku v celé délce komunikace.

.....  
**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,  
příspěvková organizace**  
Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel