

profil zadavatele

V Říčanech dne 25.09.2019
Reg. č.: VZ-488/19
Č. j.: 3025/19/KSUS/R/MAT
Vyřizuje:
Mgr. Linda Matějčková

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 - 7 k veřejné zakázce „Revize hasicích přístrojů a hydrantů, zpracování základní dokumentace požární ochrany, požární evakuační plány středisek“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

1.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Mají být únikové plány zpracovány ke všem střediskům nebo pouze tam, kde to vyžaduje legislativa?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel uvádí, že únikové plány budou zpracovány ke všem střediskům.
2.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Provozujete v některých střediscích například sklady pohonných hmot, olejů či jiných hořlavých látek? Máte případně nějaké informace ohledně začlenění jednotlivých objektů do kategorie požárního nebezpečí? Jaké činnosti jsou v objektech provozovány? Kolik hromadných garáží provozujete (3 a více aut v jednom požárním úseku)?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel žádné sklady pohonných hmot, olejů či jiných hořlavých látek neprovozuje. Začlenění jednotlivých objektů do kategorie požárního nebezpečí není. V objektech jsou provozovány administrativní činnosti. Hromadné garáže zadavatel neprovozuje.
3.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Můžete v případě provádění zakázky poskytnout požárně bezpečnostní řešení Vašich provozoven?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Požárně bezpečnostním řešením provozoven zadavatel nedisponuje.
4.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Budou ke zpracování únikových plánů poskytnuty zákresy aktuálních dispozicí budov ve formátu .pdf nebo .dwg?
	Vysvětlení zadávací dokumentace

	Zákresy aktuálních dispozic poskytnuty nebudou.
5.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Je možné získat přesné adresy středisek, abychom si mohli udělat obrázek o provozovaných objektech?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel jako přílohu č. 1 přikládá seznam středisek včetně jejich adres.
6.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V tabulce pro nacenění uvádíte předpoklad 150 ks nových HP za rok. Je možné upřesnit, o jaké druhy HP se jedná? Cena CO2 HP je cca 3x vyšší oproti ceně za práškové HP. S ohledem na rozpětí cen bychom uvítali rozčlenění této položky.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel požaduje použití práškových HP.
7.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Týká se revize a servis hasicích přístrojů i těch, které jsou umístěné ve vozech? Jak mají tyto revize případně probíhat - budou po domluvě zaparkovaná na středisku?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel uvádí, že se tato činnosti vozidel netýká.

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, (101)
příspěvková organizace
Zborovská 11 150 21 Praha 5
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel