

profil zadavatele

V Říčanech dne 25.09.2019
Reg. č.: VZ-605/19
Č. j.: 3071/19/KSUS/R/MAT
Vyřizuje: Mgr. Matějčková

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 - 3 k veřejné zakázce „II/101 Rudná-Drahelčice“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

2.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Po podrobném prostudování zadávací dokumentace jsme nenašli protokol o provedení zkoušek frézovaného materiálu (PAU) z důvodu zatřídění odpadu a uložení tohoto materiálu na skládku. Prosíme o dodání tohoto protokolu, který je nutný pro správné sestavení cenové nabídky.
	Vysvětlení zadávací dokumentace Jedná se živičný povrch, jehož poslední oprava proběhla naposledy po 1.1.2000. Z asfaltovým recyklátem bude naloženo v souladu s vyhláškou 130/2019 Sb.

3.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Trváte na přísadě BBTM ve formě Aramidových vláken? Na trhu existuje adekvátní náhrada stejných technických parametrů.
	Vysvětlení zadávací dokumentace Trváme na přísadě BBTM ve formě aramidových vláken z důvodu zlepšení vlastností obrusné vrstvy. Touto osvědčenou přísadou dojde k eliminaci vzniku poruch, které by se mohly prokopírovat z konstrukčních vrstev silnice – jedná se o výměnu povrchu na stávajících konstrukčních vrstvách.

Lhůta pro podání nabídek je nově stanovena na 03.10.2019 do 10:00 hodin.

Ostatní části zadávací dokumentace zůstávají beze změny.

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel