

profil zadavatele

V Říčanech dne 26.09.2019
Reg. č.: VZ-599/19
Č. j.: 3084/19/KSUS/R/SLO
Vyřizuje: Marcela Slováková

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce „Vybudování kanalizační přípojky na středisku KSUS Kutná Hora - Sedlec“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

1.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1
	Dobrý den, ve výkazu výměr je v položce č. 26 uvedena kanalizační jímka vč. vybavení čerpadla. Toto vybavení ani čerpadlo však není nikde v dostupných dokumentech na profilu zadavatele uvedeno. Prosím tedy o zaslání PD či specifikování vybavení jímky.
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 Níjak specifikované není jen je potřeba čerpadlo s plovákem, které lze zapojit na tlakovou kanalizaci a zvládne zatížení pro cca 20osob (WC, umývárna a sprcha, kuchyňka, výlevky a umyvadla v dílnách.

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, (117)
příspěvková organizace
Zborovská 11 150 21 Praha 5
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel