



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

dle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZZVZ“)

Veřejná zakázka

„Snížení energetické náročnosti budovy Dvořákova gymnázia a SOŠE Kralupy nad Vltavou“

Zadavatel:

Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Kralupy nad Vltavou

se sídlem Dvořákovo náměstí 800

PSČ: 278 53 Kralupy nad Vltavou

IČO: 49518925

zastoupené: RNDr. Andrejem Plecháčkem

Veřejná zakázka na stavební práce, otevřené podlimitní zadávací řízení

Zadavatel obdržel dne 24.9.2019 níže uvedené dotazy dodavatele. Zadavatel v návaznosti na tyto dotazy dodavatele poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz dodavatele č. 1:

Poprosím o upřesnění položky 154, která se týká montáže a dodávky kabelů v ředitelně. **Kolik metrů, jaké kabely a jejich zapravení?**

154	K	74111009R	M+D - Elektroinstalace ředitelny - kabely pod omítku, komplet - dle popisu v pd	soubor	1,000	0,00
-----	---	-----------	---	--------	-------	------

Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 1:

S ohledem na to, že se jedná o zachovaný interiér, požaduje se provést elektroinstalaci v každém případě POD OMÍTKU. Další podmínkou je zachování omítaného stropu (tedy nikoli náhrada za SDK pohled). Rozsah je jednoznačně definován výkresem EI - 2.np.....

Dotaz dodavatele č. 2:

Jakou budou mít trubky montážní podobu, **budou na přichytkách nebo v drážkách v omítkě?**

142	K	741110061	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných	m	195,000	0,00
-----	---	-----------	--	---	---------	------

Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 2:

Trubky k el. ovládání žaluzií budou vedeny v drážkách v omítkě. Stejně tak zásuvkové okruhy.

Dotaz dodavatele č. 3:

Jaký rozměr lišty?



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

145	M	345718710	lišta elektroinstalační protahovací	m	380,000	0,00
-----	---	-----------	-------------------------------------	---	---------	------

Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 3:

Lišty vždy minimálně velké dle průřezu kabelu.

Dotaz dodavatele č. 4:

Je možné upřesnit i výšku požadovaného žlabu?

195	M	345754960	žlab kabelový pozinkovaný š.400mm	m	210,000	0,00
-----	---	-----------	-----------------------------------	---	---------	------

Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 4:

Výška žlabu minimální potřebná.

Dotaz dodavatele č. 5:

Jak budou montovány rozvaděče, budou přisazeny nebo budou zapuštěny ve zdi?

Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 5:

Rozvaděče všechny zapuštěné!!!

Praze dne 27.09.2019

.....
Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol., s.r.o.
JUDr. Hana Němečková, advokátka
za zástupce zadavatele