



LEGENDA

- PODZEMNÍ VEDENÍ NN
ULOŽENO V CHRÁNIČCE HDPE Ø40
- PODZEMNÍ VEDENÍ SLABOPROUDU
ULOŽENO V CHRÁNIČCE HDPE Ø40
- ROZVADĚČ
- PŘÍSTROJ DOMÁCÍHO TELEFONU
- ZVONKOVÉ TABLO
- ELEKTRICKÝ OTVÍRAČ

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA

3PEN/PE+N stř.50Hz,400V/TN-C-S

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ JE PROVEDENA DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2:

ZÁKLADNÍ – AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

CENTRUM CHOCERADY REKONSTRUKCE OBJEKTU SO.02

ADRESA	CHOCERADY, p.č. 244/10,11,12,13		
INVESTOR	DĚTSKÉ CENTRUM STRANČICE, zast. MUDr. BISKUPEM		
	HRDINŮ 175, 251 63 STRANČICE		
ARCHITEKT / GEN. PROJEKTANT	TRANSPARENT studio s.r.o.		
STUPEŇ	DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY		
ČÁST	D1.4.F SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA		
OBJEKT	SO.02	± 0,000 = 296,85 m n.m.	
ZODP. PROJEKTANT	Ing. M. ŽŮREK		
	Moskevská 61, Praha 10		
VYPRACOVAL	Ing. M. ŽŮREK		
NÁZEV VÝKRESU	SITUACE		
REVIZE	-		

04/2015	DPS	D.1.4.F.10	1:250	2x A4	11 / 2018
PROJEKT	STUPEŇ	VÝKRES Č.	MĚŘÍTKO	FORMÁT	DATUM