



LEGENDA:

1. POTRUBÍ
2. PÍSKOVÉ LOŽE ($H = 100 + 0,1 \cdot DN$ mm)
3. OBSYP POTRUBÍ ŠTĚRKOPÍSKEM VEL. ZRN DO 30mm ($H_{min}=300$ mm)
4. ZÁSYR RÝHY PO ÚROVEŇ HTÚ
5. VYHLEDÁVACÍ VODIČ CYKY 4 mm²
6. VÝSTRAŽNÁ FOLIE

CENTRUM CHOCERADY . PROJEKT

REKONSTRUKCE OBJEKTU SO.02

ADRESA CHOCERADY, p.č. 244/10,11,12,13
INVESTOR DĚTSKÉ CENTRUM STRANČICE, zast. MUDr. BISKUPEM
HRDINŮ 175, 251 63 STRANČICE

ARCHITEKT / GEN. PROJEKTANT TRANSPARENT studio s.r.o.

STUPEŇ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

ČÁST D.1.4 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

OBJEKT SO.02 ± 0,000 = 296,85 m n.m.

ZODP. PROJEKTANT Ing. KAREL DOVRTĚL
BRNĚNSKÁ 700/25, 50006 HRADEC KRÁLOVÉ

VYPRACOVAL Ing. KAREL DOVRTĚL

NÁZEV VÝKRESU ŘEZ ULOŽENÍM POTRUBÍ VODOVODU

REVIZE -

04/2015	DPS	ZT.11	1:100	2xA4	10 / 2018
PROJEKT	STUPEŇ	VÝKRES Č.	MĚŘITKO	FORMÁT	DATUM