



**základ sloupu osvětlovacího**  
do výšky 12 m a výložníkem (výložníky) 3 m nebo kratšími


**chránička 3x trubka 110/94 mm**  
(použití ohebné trubky není žádoucí)




**řez A-A'**




**řez B-B'**




**3x kabel nn ve volném terénu**



**1x kabel nn ve volném terénu**



**2x kabel nn ve volném terénu**



uvedené rozměry jsou minimální

<p>Zhotovitel:</p> 	<p>objekt:</p> <p>421</p> <p>Příloha:</p> <p><b>VZOROVÉ ŘEZY</b></p>	<p>Měřítko:</p> <p>1:25</p> <p>Číslo přílohy:</p> <p>2</p>
--	--	--