



LEGENDA:

- KONDENZAČNÍ KOTEL O VÝKONU 49,5 kW
- STÁVAJÍCÍ DESKOVÝ VÝMĚNÍK OHŘEVU TEPLÉ VODY
- STÁVAJÍCÍ ZÁSOBNÍK TEPLÉ VODY-IVAR OBJEM 955 LITRŮ
- HVDT II NA PRŮTOK DO 8 m³/h
- KOMÍN D160 mm VEDEN STÁVAJÍCÍM PRŮDUCEM

POZNÁMKY:

VÝSTUPY TOPNÝCH OKRUHŮ NAPOJENY NA STÁVAJÍCÍ ROZVODY
NOVĚ BUDOU PŘIPOJENA OTOPNÁ TĚLESA V GARÁŽI A V ŠATNĚ

Vypracoval Ing. L. Zejda	Zodp. projektant Ing. L. Zejda	Tech. kontrola Ing. L. Zejda	formát 2xA4
Kreslil Ing. L. Zejda			datum 10/2019
Investor Střední průmyslová škola, Vlašim			účel DPS
Akce			č. zakázky 201920
			č. kopie
			archivní č.
Obsah výkresu PŮDORYS ZDROJE TEPLA			Měřítko 1:50
			Č. výkresu D2

REKONSTRUKCE ZDROJE TEPLA
DOMOV MLÁDEŽE