

PROFIL ZADAVATELE

V Říčanech dne 18.10.2019
Reg. č.: vz-633/19
Č. j.: 3360/19/KSUS/R/KOL
Vyřizuje: Mgr. Kolocová Sabina
Telefon: +420 773 785 922

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 34 k veřejné zakázce „II/245 Lázně Toušeň, most ev. Č. 245-002“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

34.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 34: na základě čl. 7 Zadávací dokumentace podáváme žádost o vysvětlení:
	DOTAZ č. 1: Dle výkazu výměr SO 201 pol.č. 9117C1 - SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ množství 72 M je vykázáno celé množství této položky jako zábradelní svodidlo. Obvyklé řešení je však na zábradelní svodidlo na mostě napojit jednostranné svodidlo za mostem. Žádáme o upřesnění této položky, zejména určení výměry připadající na zábradelní svodidlo a určení výměry připadající na jednostranné svodidlo.
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 34: Takto bylo v projektu uvažováno. Zábradelní svodidlo na mostě a za ním pokračující běžné silniční svodidlo stejného stupně zadržení tedy H2. Ve výkazu bylo rozděleno na dvě jednotlivé položky.

Zadavatel v souvislosti s vysvětlením zadávací dokumentace č. 34 se opravuje předpokládaná hodnota veřejné zakázky, stanovená zadavatelem v souladu s ustanovením § 16 a násl. zákona a činí 18.475.255,76 Kč bez DPH

V souvislosti s výše uvedeným zadavatel mění lhůtu pro podání nabídek na 13.11.2019 do 10:00.

.....
**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace**
Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel