



Postup prací :

1. Navaření třícestných tvarovek STOPPLE T. D. WILLIAMSON, návarků TOR DN50, balonovacích hrdel.
2. Připojení nového plynovodu DN 100 přes redukcí DN 80/100,ve dvou polohách
3. Provrtání tvarovek a návarků
4. Operace STOPPLE DN 80 ve dvou polohách
5. Usazení balonů, odříznutí stávajícího plynovodu, zadýnkování
6. Uzavření tvarovek a návarků

SPECIFIKACE MATERIÁLU

- |                                                                                                        |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1. Třícestná dělená tvarovka T.D.W. SHORTSTOPP 300 D, DN 80, 3"x 3"x 4" s LOR zátkou a slepou přírubou | 2 ks |
| 2. Návarek T.O.R. T. D. WILLIAMSON DN50 (2")                                                           | 2 ks |
| 3. Balonovací hrdla                                                                                    | 2 ks |
| 4. Trubní redukce DN 80/100                                                                            | 2 ks |

# ČÁST C

## SO 501

Objednatel:	KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC STŘEDOČESKÉHO KRAJE		Z=2017-2017_Plan_VTL_přeložka_sopg.dwg
ZBOROVSKÁ 81/11, 150 00 PRAHA 5			

Souřadnicový systém S—JTSK, Výškový systém Bpv			
Zhotovitel PD: PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, IČ: 45272387, www.pragoprojekt.cz, datová schránka: 4kifr54 Zpracovatelský útvar: Ateliér Praha I – K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, Tel.: 226 066 111, E-mail: mailbox@pragoprojekt.cz			
Navrhl/vypracoval: Antonín Truhlář jr. podpis:	Zodpovědný projektant: Antonín Truhlář sr. podpis:	Ředitel ateliéru Praha I: Ing. Jan ZAPLETAL	
Technická kontrola: ..... podpis:	Hlavní inženýr projektu: Ing. Pavla TOMÍČKOVÁ podpis:		

Podzhotovitel PD:	<b>Projektová kancelář - A. TRUHLÁŘ</b> Mnichovická 715 149 00 Praha 4 – Háj mob: 602/ 294 400 e-mail: pk_truhlar@company.cz
-------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kraj:	STŘEDOČESKÝ	Číslo zakázky:	15 278 2
Místo stavby:	PSÁRY, k.ú. DOLNÍ JIRČANY	Číslo akce:	02 110
Objednatel:	KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC STŘEDOČESKÉHO KRAJE	Datum:	01/2017
Název stavby:	SOKP 512 "D1-JESENICE-VESTEC"	Formát:	4xA4
Objekt:	PŘELOŽKA VTL PLYNOVODU DN 80 (100)	Měřítko:	—
Příloha:	TECHNOLOGICKÉ SCHÉMA + DETAILS NAPOJENÍ	Stupeň:	PDPS
		Číslo přílohy:	09