

## II/104 A III/1052 JÍLOVÉ U PRAHY, REKONSTRUKCE SILNICE Záznam ze vstupní Technické rady 10. 5. 2016

Místo konání: Městský úřad Jílové u Prahy, Masarykovo náměstí 1  
Datum: 10.5.2016, 13.30 hod.  
Přítomni: viz prezenční listina přiložená na konci dokumentu

### Záznam z 1. TER:

Číslo bodu	Popis	Termín	Zodpovědná osoba
1.1.	<p><b>Projektant seznámil přítomné se stavem přípravy projekčních podkladů:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- geodetické zaměření bylo provedeno</li> <li>- digitální katastrální mapa je připravena</li> <li>- zákres stávajících IS – podklady obstarány, probíhá zákres do zaměření</li> <li>- diagnostika vozovky – provedeny kopané sondy v dlážděných vozovkách, probíhají zkoušky v úsecích s asfaltovou vozovkou, laboratorní zkoušky a příprava vyhodnocení. Podle předběžných výsledků sond je podloží vozovek dlážděných úseků tvořeno převážně štětem. Závažný problém s únosností podloží zaznamenán v ul. Čs. armády (silnice III/1052) v začátku úseku v údolnicovém oblouku u parku – zřejmě souvisí s problematickým odvodněním</li> <li>- provedena pěší pochůzka a fotodokumentace projektanta</li> </ul>		info
1.2.	<p><b>Obecné informace o vlastní stavbě a o PD:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- předpokládá se realizace nejdříve v roce 2017</li> <li>- v současné době není znám žádný dotační titul, ze kterého bude stavba financována</li> <li>- snahou investora je, pokud to bude technicky možné, realizovat stavbu v rámci souvislé údržby mezi obrubníky pouze na vlastních pozemcích. Z dosud provedené diagnostiky v zásadě vyplývá, že stavba nebude vyžadovat stavební povolení (ohlášení stavby) nebo územní rozhodnutí</li> <li>- veškerá dlažba rozebraná z opravovaných</li> </ul>		info



	<p>komunikací bude uložena na vhodné deponii k opětovnému použití (od KSUS odkoupí Město)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- projektová dokumentace bude připravována v rozsahu a členění DSP/PDPS v souladu s vyhl. MD č. 146/2008 Sb.</li><li>- Město Jílové připraví informaci o svých připravovaných akcích na místních komunikacích v dotčených úsecích průtahů silnic II/104 (ul. Šenflukova) a III/1052 (ul. Čs. armády) pro koordinaci se stavbou KSÚS</li></ul>		
1.3	<p><b>Dále bylo dohodnuto následující:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- v objektové skladbě bude založen samostatný SO pro každou z řešených silnic přičemž bude zároveň samostatný SO zvlášť pro úsek s dlážděnou a pro úsek s asfaltovou vozovkou (celkem tedy 4 SO úpravy silnic)</li><li>- byl upřesněn projekční rozsah úpravy silnice II/104 takto: ZÚ (ve smyslu staničení silnice) přibližně v km 7,1 dle zadání. Z důvodu připravované stavby okružní křižovatky v souvislosti se stavbou D3 bude v ul. V Lázních v úseku od ZÚ za křižovatkou s MK ul. Ke Slunci provedena pouze obnova obrusné vrstvy. KÚ v ul. Šenflukova na úrovni výjezdu z brány, konec asfaltové vozovky na úrovni stávajícího rozhraní na začátku budovy radnice, stávající dlážděná vozovka bude navržena pouze k předláždění a lokálním úpravám v místech stávajících poruch</li><li>- byl upřesněn projekční rozsah úpravy silnice III/1052 takto: ZÚ (ve smyslu staničení silnice) na Masarykově nám. na hraně průtahu silnice II/105 přičemž pravý okraj úpravy je zde dán hranou nedávno provedené opravy dlážděného krytu, konec dlážděné úpravy byl stanoven v ul. Čs. armády na úrovni konce prvního sjezdu vlevo KÚ přibližně v km 1,1 dle zadání</li><li>- v ul. V Lázních v příkopu vlevo ve směru staničení proběhla v nedávné době pokládka kabelového vedení ČEZ</li><li>- v ul. Šenflukova od křižovatky se silnicí III/1044 směrem do centra podél rybníčku – nefunkční odvodnění komunikace, za deště velký přítok srážkové vody ze svahu vpravo, silně podmáčený prostor</li><li>- v ul. Šenflukova od rybníčku do centra – projektant</li></ul>		info

	<p>upozornil na nevhodně umístěné stožáry veřejného osvětlení v levém příkopu</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- v ul. Šenflukova – propustek vlevo u sjezdu do sběrného dvoru – nedávno došlo k havárii, bude opraveno v rámci samostatné akce Města</li><li>- v ul. Šenflukova – v úseku od MK ul. Na Šlojíři po ul. Čihákova je možné odvodnění do vtokového objektu kanalizace naproti ul. Čihákova</li><li>- v napojení MK ul. Úzká na ul. Šenflukova – složité sklonové poměry, nelze žádným způsobem zhoršit</li><li>- dlažba v ústí MK ul. Tyršova na Čs. armády – nutno ponechat bez úprav (podmínky dotačního programu)</li><li>- v ul. Čs. armády v úseku od ul. Tyršova po vjezd do strojíren – prakticky nulový podélný sklon, velký problém s odvodněním zpevněných ploch, voda zaplavuje nemovitosti přilehlé komunikaci ke strojárnám. Řešení možné v koordinaci s Městem – Město zřídí kanalizační řad v bezejmenné MK v km 0,37 vpravo následným zaústěním do stávající sítě dešťové kanalizace. Odvodnění dotčeného úseku silnice III/1052 je potom možné pomocí šterbinových žlabů nebo uličních vpustí, případně nového krátkého řadu dešťové kanalizace v pravém chodníku.</li></ul>		
--	---	--	--

Pokud žádná z jednajících stran nesdělí písemně své připomínky nebo svůj nesouhlas se zněním tohoto záznamu do 5 pracovních dnů po jeho obdržení, bude tento záznam považován za odsouhlasený všemi účastníky jednání.

Přílohy: bez příloh

Zaznamenal: Tomáš Roztočil

V Praze dne 10.5. 2016

Revize 13.5.2016

18-05-2016  
  


**atelierpromika** s.r.o.  
Muchova 9 / 223, 160 00 Praha 6  
IČ: 26080273 DIČ: CZ26080273

# PREZENTČNÍ LISTINA

Adresa: II/104 A III/1052 JÍLOVÉ U PRATY

Datum: 10.5.2016 13.30

Místo: MĚŮ JÍLOVÉ U PRATY

JMÉNO	ORGANIZACE	TEL. / E-MAIL
TOMÁŠ ROZTOČIL	AT. PROMIKA	732 214 154 roztočil@promika.cz
PETE MACEK	— " —	
IVANA JURČÍKOVÁ	KSÚS SK	724 03 06 90 ivana.jurcikova@ksus.cz
PAVEL PEŠEK	MĚSTO JÍLOVÉ	602 181 025 p.pesek.hasic1@seznam.cz
Krása Halanová	Město Jihlava	425 53 88 86 halanova@jihlava.cz
Pavel Španěl	Město Černošice	pavel.spanel@ mesto.cernovice.cz
EVA ZAPALKOVÁ	NPÚ VOŘOV	ZAPALKOVA.EVA@NPV.CZ



## II/104 A III/1052 JÍLOVÉ U PRAHY, REKONSTRUKCE SILNICE Záznam z 2. Technické rady 22.6. 2016

Místo konání: Městský úřad Jílové u Prahy, Masarykovo náměstí 1  
Datum: 22.6.2016, 13.30 hod.  
Přítomni: viz prezenční listina přiložená na konci dokumentu

### Záznam z 2. TER:

Číslo bodu	Popis	Termín	Zodpovědná osoba
2.1.	<p><b>Projektant seznámil přítomné se stavem přípravy projektové dokumentace:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- zakres stávajících IS je zpracován</li><li>- diagnostika vozovky je zpracována v čístopise včetně návrhu úpravy vozovek. Předpokládá se pouze odstranění dlážděného krytu včetně lože v tl. 170 - 180 mm resp. odfrézování asfaltového souvrství v tl. 110 – 130 mm a jejich nahrazení novým asfaltovým souvrstvím (2 – 3 vrstvy), v začátku úpravy na silnici II/104 bude provedena pouze výměna obrusné vrstvy v tl. 40 mm</li><li>- byl zpracován návrh technického řešení s popisem úprav obou silnic prezentovaný předloženými situacemi, podélným profilem silnice III/1052 a vzorovými příčnými řezy v pracovní podobě</li><li>- dále byla představena koncepce dopravně inženýrských opatření během stavby. Pro obě silnice bude po celou dobu výstavby vyznačena objízdná trasa ul. Ke Slunci při stavbě II/104 resp. přes Radlík a Kamenici pro stavbu III/1052. Stavba bude probíhat po úsecích délky asi 200 m po polovinách profilu za řízení SSZ, pouze úseky přiléhající náměstí na obou silnicích budou realizovány za úplné uzavírky</li><li>- návrh technického řešení byl dne 15.6.2016 konzultován s Odd. dopravy a správy komunikací Městského úřadu Černošice (pan Špaček) – navrhované práce nevyžadují ohlášení stavby</li><li>- akce bude projekčně dále připravována jako souvislá údržba</li></ul>		info



2.2.	<b>Informace zástupců Města:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- podle zkušeností z předchozích úprav pozemních komunikací ve městě lze předpokládat, že vozovky průtahů obou silnic jsou v celé své délce v intravilánu lemovány žulovými krajníky v současnosti již překrytými asfaltovými vrstvami</li><li>- ohledně přípravy nové dešťové kanalizace v místní komunikaci napojené na III/1052 již proběhlo jednání se zástupci strojíren</li><li>- Město Jílové u Prahy připraví vlastní projektovou dokumentaci na doplnění chodníků, sjezdů, kanalizačního řadu a uličních vpustí, rekonstrukci propustků apod. Tyto práce budou pravděpodobně vyžadovat územní rozhodnutí a stavební (vodoprávní) rozhodnutí</li><li>- prostor u rybníčku u II/104 v Lázních je evidován AOPK ČR jako formační skupina přírodních biotopů (křoviny, lesy, mokřady a pobřežní vegetace, vodní toky a nádrže)</li></ul>		info
2.3.	<b>Bylo dohodnuto následující:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Město Jílové u Prahy připraví informaci o rozsahu požadovaných úprav na místních komunikacích v dotčených úsecích průtahů silnic II/104 (ul. Šenflukova) a III/1052 (ul. Čs. armády), které by byly předmětem související akce Města pro koordinaci se stavbou KSÚS</li><li>- KSÚS a Město prověří možnost osazení nové uliční vpusti příp. liniového odvodňovacího prvku v rámci souvislé údržby</li><li>- Město Jílové u Prahy prověří názor vlastníka pozemků v prostoru čerpací stanice na III/1052 na osazení nového odvodňovacího žlabu zaústěného do silničního příkopu vpravo směrem na Chotouň</li><li>- na silnici III/1052 v konci úpravy nebude navrhován propustek ani jiné příčné odvodňovací zařízení</li></ul>	30.6.  30.6. 30.6. do PD	K.Halanová  I.Jurčíková/ K.Halanová  K.Halanová  T.Roztočil

Pokud žádná z jednajících stran nesdělí písemně své připomínky nebo svůj nesouhlas se zněním tohoto záznamu do 5 pracovních dnů po jeho obdržení, bude tento záznam považován za odsouhlasený všemi účastníky jednání.

Přílohy: bez příloh

Zaznamenal: Tomáš Roztočil

V Praze dne 22.6. 2016

*Roztočil*  
- 8 -07- 2016



**atelierpromika s.r.o.**  
Muchova 9 / 223, 160 00 Praha 6  
IČ: 26080273 DIČ: CZ26080273



**Atelier PROMIKA s.r.o.**  
 Muchova 9 / 223, 160 00 Praha 6  
 IČ: 26080273, DIČ: CZ26080273

## PREZENČNÍ LISTINA

**Akce:** II/104 a III/1052 Jílové u Prahy, rekonstrukce silnice

Datum: 22.6.2016, 13.30 hod

**Místo:** Jílové u Prahy

[illegible]

**II/104 A III/1052 JÍLOVÉ U PRAHY,  
REKONSTRUKCE SILNICE  
Záznam z 3. Technické rady  
30.8. 2016**

Místo konání: Městský úřad Jílové u Prahy, Masarykovo náměstí 1  
Datum: 30.8.2016, 10.00 hod.  
Přítomni: viz prezenční listina přiložená na konci dokumentu

**Záznam z 3. TER:**

Číslo bodu	Popis	Termín	Zodpovědná osoba
3.1.	<b>Projektant seznámil přítomné s konceptem projektové dokumentace (DSP/PDPS) a stavem projednání:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- II/104 Jílové u Prahy, rekonstrukce silnice</li><li>- III/1052 Jílové u Prahy, rekonstrukce silnice</li><li>- byl zpracován i rozpočet pro obě stavby: rozpočtové náklady pro II/104 jsou přibližně 12,9 mil. Kč, pro stavbu III/1052 je to 12,8 mil. Kč</li><li>- návrh DIO pro rekonstrukci obou silnic byl zaslán s žádostí o stanovisko na Policii ČR dne 25.8.2016</li><li>- dle předchozích konzultací se předpokládá, že bude stavba provedena v režimu souvislé údržby, stavební povolení ani ohlášení stavby nebude nutné</li></ul>		<i>info</i>
2.2.	<b>Závěry z jednání:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- k předložené projektové dokumentaci nemá nikdo z přítomných žádné připomínky</li><li>- projektant dokončí inženýrskou činnost a odevzdá čistopis DSP/PDPS v souladu se smlouvou</li></ul>		<i>info</i> Ing. Macek

Pokud žádná z jednajících stran nesdělí písemně své připomínky nebo svůj nesouhlas se zněním tohoto záznamu do 5 pracovních dnů po jeho obdržení, bude tento záznam považován za odsouhlasený všemi účastníky jednání.

Přílohy: bez příloh

Zaznamenal: Petr Macek

V Praze dne 30.8.2016



**atelierpromika s.r.o.**

Muchova 9 / 223, 160 00 Praha 6  
IČ: 26080273 DIČ: CZ26080273

-7 -09- 2016



**Atelier PROMIKA s.r.o.**  
 Muchova 9 / 223, 160 00 Praha 6  
 IČ: 26080273, DIČ: CZ26080273

## PREZENČNÍ LISTINA

**Akce:** III/104 a III/1052 Jílové u Prahy, rekonstrukce silnice, DSP/PDPS

Datum: 30.8.2016, 10.00 hod

**Místo:** Budova městského úřadu Jílové u Prahy

[illegible]