



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 5

dle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZZVZ“)

Veřejná zakázka

„Snížení energetické náročnosti budovy Dvořákova gymnázia a SOŠE Kralupy nad Vltavou“

Zadavatel:

Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Kralupy nad Vltavou

se sídlem Dvořákovo náměstí 800

PSČ: 278 53 Kralupy nad Vltavou

IČO: 49518925

zastoupené: RNDr. Andrejem Plecháčkem

Veřejná zakázka na stavební práce, otevřené podlimitní zadávací řízení

Zadavatel dne 24.10.2019 obdržel žádost o vysvětlení ze strany dodavatele. Zadavatel v této souvislosti poskytuje dodavatelům vysvětlení k zadávací dokumentaci.

Dotaz dodavatele č. 1:

Ve vysvětlení č. 3 je Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 5, kde jsou uvedeny následující společné parametry jak pro špaletová okna tak i eurookna:

Zadavatel k uvedenému dotazu dodavatele uvádí následující:

1. Špaletová i eurookna musí splňovat tyto parametry:

$U_w \leq 1,08 \text{ W/m}^2\text{K}$

Propustnost světla min. 0,67

Vodotěsnost dle ČSN EN 12208 nebo rovnocenné, třída 8A

Průvzdušnost dle ČSN EN 12207 nebo rovnocenné, třída 4

Zatížení větrem dle ČSN EN 12210 nebo rovnocenné, třída C5

Ve vysvětlení č. 4 je Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 3, kde jsou uvedeny následující rozdílné parametry pro špaletová a eurookna:

1. Špaletová (kastlová) okna musí splňovat tyto parametry:

$U_w \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$

Propustnost světla min. 0,67

Vodotěsnost dle ČSN EN 12208 nebo rovnocenné, třída 8A

Průvzdušnost dle ČSN EN 12207 nebo rovnocenné, třída 4

Zatížení větrem dle ČSN EN 12210 nebo rovnocenné, třída C5

2. Dřevěná eurookna musí splňovat tyto parametry:

$U_w \leq 1,08 \text{ W/m}^2\text{K}$

Propustnost světla min. 0,67

Vodotěsnost dle ČSN EN 12208 nebo rovnocenné, třída 8A

Průvzdušnost dle ČSN EN 12207 nebo rovnocenné, třída 4

Zatížení větrem dle ČSN EN 12210 nebo rovnocenné, třída C5



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Prosím o informaci, které parametry jsou správné.

Odpověď zadavatele na dotaz dodavatele č. 1:

Zadavatel uvedl ve vysvětlení č. 3 určité informace k oknům. Ve vysvětlení č. 4 zadavatel provedl následně upřesnění jednotlivých požadavků na okna, a to zvláště pro špaletová okna, dřevěná eurookna a hliníková okna. V souvislosti s upřesněním parametrů na okna a v souvislosti s jinými doplňujícími informacemi zadavatel rovněž podstatně prodloužil lhůtu pro podání nabídek.

Zadavatel k dotazu dodavatele sděluje, že parametry uvedené ve vysvětlení č. 4 jsou aktuální a správné. Jedná se o vysvětlení, kde zadavatel upřesnil parametry rozdílné pro špaletová a eurookna.

V Praze dne 24.10.2019

JUDr. Hana Němečková, advokátka
Advokátní kancelář Volpich, Tomšíček & spol. s.r.o.
za zástupce zadavatele