

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
STŘEDOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PRAZE

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Ing. Jindřich Novák

V Milíři 7/67

103 00 Praha - Kolovraty

Spis. zn.: KHSSC 09698/2019

Č. j.:

Vyřizuje: : Ing. Milena Marečková

Tel.: 325 511 551

E-mail: milena.mareckova@khsstc-nb.cz

Datum: 12. března 2019

**Projektová dokumentace na akci „Vestavba výtahu v budově SZŠ Nymburk, Soudní ulice 20“
– závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze**

Na základě žádosti investora Střední zdravotní škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Nymburk, Soudní 20, 288 02 Nymburk, IČO 00640824, ze dne 26.02.2019, zastoupeného na základě doložené plně Ing. Jindřichem Novákem, V Milíři 7/67, 103 00 Praha – Kolovraty, posoudila Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze (dále jen „KHS“) jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 odst. 1 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), místně a věcně příslušný podle § 82 odst. 1 a 2 písm. i) zákona a podle § 10 a § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), projektovou dokumentaci na akci „Vestavba výtahu v budově SZŠ Nymburk, Soudní ulice 20“, v rozsahu právní úpravy provedené § 30 zákona, a v souladu s § 4 odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává dle § 149 odst. 1 správního řádu toto

z á v a z n é s t a n o v i s k o :

S projektovou dokumentací na akci „Vestavba výtahu v budově SZŠ Nymburk, Soudní ulice 20“
se s o u h l a s í.

Odůvodnění:

Dne 26.02.2019 byla KHS doručena žádost o stanovisko k projektové dokumentaci na akci „Vestavba výtahu v budově SZŠ Nymburk, Soudní ulice 20“. Žádost byla podána investorem Střední zdravotní škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Nymburk, Soudní 20, 288 02 Nymburk, IČO 00640824, zastoupeným Ing. Jindřichem Novákem, V Milíři 7/67, 103 00 Praha – Kolovraty.

Projektovou dokumentaci zpracovala Ing. Jiří Novák, číslo paré neuvedeno.

Projekt řeší vestavbu osobního výtahu do zrcadla objektového schodiště tvaru U. Jedná se o osobní trakční výtah bez strojovny. Po celé dráze výtah nesousedí s pobytovými místnostmi, proto není předpoklad, že by provozem výtahu docházelo k překračování hygienických limitů stanovených nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací (dále jen „nařízení vlády“), ve znění pozdějších předpisů, v chráněném vnitřním prostoru stavby.

Vzhledem k tomu, že předmětná dokumentace není v rozporu s platnými předpisy v oblasti ochrany veřejného zdraví, bylo možno k ní vydat kladné stanovisko.



Marečková
Ing. Milena Marečková
vedoucí odd. hygieny obecné a komunální pro okres Nymburk

Rozdělovník

Adresát – doporučeně + PD
KHS – ÚP Nymburk (HK)