

profil zadavatele

V Říčanech dne 21.11.2019
Reg. č.: VZ-703/19
Č. j.: 3691/19/KSUS/R/MAT
Vyřizuje:
Mgr. Linda Matějčíková

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7 – 8 k veřejné zakázce „III/2746 Libichov - Dobrovice, rekonstrukce“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace	
7.	<p>V odpovědi na žádost o vysvětlení Zadávací dokumentace č. 1 Zadavatel uvedl následující:</p> <p>Před provedením laboratorních zkoušek není v žádném případě možné stanovit přesné množství potřebných přísad, tudíž předpokládané množství uvedené v soupisu prací není možné brát jako dogmatické. Bez pochyby se finální množství přísad bude lišit a bylo by tedy vhodné, aby účastníci kalkulovali na základě svých vlastních zkušeností s touto technologií.</p> <p>Apel Zadavatele na zkušenost Účastníkům s touto technologií je zcela nesmyslný, ani sebezkušenější Zhotovitel totiž nemá šanci správně odhadnout potřebné množství pojiva, když nemá k dispozici konkrétní údaje nebo laboratorní zkoušky materiálu, u kterého je potřeba provést recyklaci.</p> <p>Neuvedením referenční hodnoty množství pojiva se Zadavatel vystavuje riziku obdržení cenových nabídek, které budou vzájemně neporovnatelné, protože každý z Účastníků Zadávacího řízení bude ve své nabídce kalkulovat s jiným množstvím pojiva. Zadavatel uvádí, že není v žádném případě možné stanovit přesné množství pojiva. Pokud množství není schopen stanovit Zadavatel, není možné, aby totéž požadoval po Účastnících. Předpokládá se, že sám Zadavatel, jakožto Objednatel projektové dokumentace zajistí, že podklady pro ocenění budou v takové kvalitě, aby bylo možné je porovnatelně ocenit.</p> <p>V konečném důsledku představuje tato úprava i značné riziko pro budoucího Zhotovitele prací, kterému může při realizaci vzniknout potřeba použití většího množství pojiva, než kterou mohl z důvodu neexistujících podkladů v průběhu Zadávacího řízení předpokládat. Potřebu zvýšeného množství pojiva při realizaci nebude tudíž ani možné žádným způsobem nárokovat (v ZD chybí referenční/výchozí množství pojiva), čímž Zadavatel způsobí Zhotoviteli ztrátu, jejíž riziko není možné nijak ošetřit ani předvídat.</p>

	<p>Žádáme Zadavatele, aby jednoznačně stanovil množství pojiva, které mají ve svých nabídkách jednotliví Účastníci uvažovat tak, aby nebyla ani jedna ze smluvních stran vystavována rizikům, které jsou uvedeny výše.</p>
	<p>Vysvětlení zadávací dokumentace</p> <p>Předpokládané množství pojiva (3,5 % asf. emulze a 4 % cementového pojiva) bylo v zadávací dokumentaci stanoveno na základě odborného odhadu projektanta. S tímto odhadovaným množstvím je možné uvažovat při cenových kalkulacích jednotlivých uchazečů. Přesné množství pojiva a ostatních přísad však bude nutné v průběhu stavby stanovit na základě ověření fyzikálně-mechanických vlastností budoucí recyklované směsi (zpracování průkazných zkoušek) před samotným provedením recyklace na místě. Odhadované množství pojiva se od množství stanoveného v průběhu stavby pomocí průkazných zkoušek může lišit.</p>
8.	<p>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace</p> <p>Objekt SO 101.2 – přesazování stromů. Z dokumentace není jasné o jak vzrostlé stromy se jedná, jaká je vzdálenost přesunu a místo zasazení. Je možné poskytnout doplňující informace?</p>
	<p>Vysvětlení zadávací dokumentace</p> <p>Jedná se o mladé stromy s průměrem kmene do 10 cm (měřeno ve výšce 1,3 m nad terénem) a s korunou nasazenou ve výšce cca 2,0 – 2,5 m.</p>

Lhůta pro podání nabídek je nově stanovena do 10.12.2019 do 10:00 hodin.

Ostatní části zadávací dokumentace zůstávají beze změny.

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
 Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel