

Uveřejněno na profilu zadavatele

V Praze dne 9. prosince 2019
Reg. č.: VZ-150/19
Ev. č. VZ.: Z2019-018245

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 14 - informace o změně zadávacích podmínek veřejné zakázky a prodloužení lhůty pro podání nabídek

Veřejná zakázka: „II/272 Litol, rekonstrukce“

Zadavatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov, IČO: 00066001

Zástupce zadavatele: Advokátní kancelář Jansta, Kostka spol. s r.o., se sídlem Těšnov 1/1059, 110 00 Praha 1, IČO: 28505913

Vážení,

zadavatel tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) informuje o změně zadávacích podmínek ke shora označené veřejné zakázce a současně Vám poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace.

Změna zadávacích podmínek veřejné zakázky

Zadavatel upozorňuje, že provedl změny zadávacích podmínek veřejné zakázky, které se týkají **zadávací dokumentace** veřejné zakázky (ZD), a to tím že:

- **upravil předpokládanou hodnotu veřejné zakázky** stanovenou v čl. 2. ZD v původní výši 94.255.798,92 Kč bez DPH **tak, že bude nově činit 132.796.946,- Kč bez DPH**. Zadavatel upozorňuje, že předchozí údaj o předpokládané hodnotě v čl. 2. ZD je tímto zneplatněn a dodavatelé jsou při podání nabídek povinni zohlednit nový údaj o předpokládané hodnotě, kterým je původní údaj v čl. 2. ZD nahrazen. Tato předpokládaná hodnota veřejné zakázky je současně maximální přípustnou (nepřekročitelnou) cenou za poptávané plnění (též viz čl. 2. ZD); a
- **aktualizoval Soupis stavebních prací s výkazem výměr** (příloha č. 2 ZD); aktualizovaný Soupis stavebních prací s výkazem výměr bude uveřejněn na profilu zadavatele současně s tímto vysvětlením zadávací dokumentace.

Údaj o nově stanovené předpokládané hodnotě veřejné zakázky je uveden v opravném formuláři uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku Evropské unie.

Není-li v tomto vysvětlení zadávací dokumentace uvedeno jinak, **zůstávají ostatní dokumenty** tvořící součást zadávacích podmínek veřejné zakázky, které jsou uveřejněny na profilu zadavatele, **i nadále v platnosti beze změn/doplnění.**

1.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:
	V soupisu prací v objektu SO 201, položka č.40, OTSKP 2018 č. 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) je uvedeno množství 12,157 m ³ , ve výkazu výměr je uvedeno množství 10,080 m ³ a 12,157 m ³ .

	Upřesní zadavatel správné množství?
	Odpověď:
	Správné množství je součet 10,080+12,157 = 22,237 m3

2.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:
	V soupisu prací v objektu SO 201, položka č.41, OTSKP 2018 č. 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B je uvedeno množství 2,203 t, pokud bude zadavatel upravovat položku č.40, OTSKP 2018 č. 333325, je třeba upravit i položku č.41, OTSKP 2018 č. 333365.
	Upřesní zadavatel správné množství?
	Odpověď:
	Množství výztuže se upravuje na $22,237 \cdot 0,18 = 4,003$ t

3.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:
	V zadávací projektové dokumentaci pro SO 201, ve výkresech č. 5 a 10 jsou nakresleny kotevní trny R25 - systém „rozpěrák“, (mají tvar písmene S a jsou mezi opěrou a nosnou konstrukcí).
	Chápe uchazeč správně, že jsou součástí položky č.41, OTSKP 2018 č. 333365?
	Upřesní zadavatel délku a počet prvků?
	Odpověď:
	Ano, kotevní trny jsou součástí tonáže výztuže dle pol. 41. Počet trnů je 16+16 = 32 ks, tvar, počet a rozmístění případně upřesní zpracovatel RDS.

4.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 4:
	V soupisu prací v objektu SO 201, je položka č. 73, OTSKP 2018 č. 9113C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ o výměře 26 m, uchazeč se domnívá, že by se mělo společně s položkou č. 74, OTSKP 2018 9113C3 SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM, jednat o demontáž a odvoz stávajícího svodidla.
	Upraví zadavatel položku č. 73?
	Odpověď:
	Pol. 73 (9113C1) je zřízení nového svodidla (na stávajícím mostě žádné k demontáži není). V pol. 73 nebyla správně uvedena specifikace, ta správně patří do pol. 74 (9113C3). Pol. 73 (9113C1) je určena pro osazení nového svodidla jednak v úseku před mostem (a je delší než demontovaná část, protože stávající svodidlo není osazeno až k římse mostu), a dále je nově svodidlo osazeno v obloucích za mostem v místě křížení s komunikací souběžnou s vodotečí. Dále je upravena pol. 75 (9117C1) – délka nového zábradelního svodidla na mostě.

5.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 5:
	Zadavatel vypsal v červnu 2019 výše uvedenou zakázku s předpokládanou cenou 94 255 798,92 Kč bez DPH. V průběhu soutěžní lhůty několikrát upravil soupis prací s výkazem výměr, doplnil objekty a položky (např. poslední změna ZD z 13.11.2019), ale ustanovení ze ZD, bod 2. Druh a předmět veřejné zakázky, odst. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky, nemění.
	Upraví zadavatel předpokládanou hodnotu nebo ustanovení o maximálně přípustné ceně?

	Odpověď: Ano, zadavatel změnil předpokládanou hodnotu veřejné zakázky – viz shora změna zadávacích podmínek veřejné zakázky.
--	--

6.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 6:
	V soupisu prací pro SO 002.2 ČSOV-technologie se nachází položka „R5. -Strojní česle RakeMax“ k lisu na shrabky, z dokumentace není patrná šířka průlin, která je pro nacenění důležitá. Může zadavatel doplnit tento údaj?
	Odpověď:
	Česle mají průliny 20 mm.

7.	Prodloužení lhůty pro podání nabídek
	Zadavatel v souladu s ustanovením § 99 odst. 2 zákona sděluje, že z důvodu shora specifikovaných změn zadávacích podmínek prodloužil lhůtu pro podání nabídek tak, aby činila celou svou původní délku. Konec lhůty pro podání nabídek je nově stanoven na den 13. ledna 2020, 11:00 hodin.
	Údaj o nově stanoveném konci lhůty pro podání nabídek je uveden v opravném formuláři uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku Evropské unie.
	Tímto prodloužením lhůty je zároveň plně kompenzováno zpoždění s poskytnutím vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu § 98 odst. 4 zákona.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel v souladu s čl. 7 zadávací dokumentace na základě předchozího dotazu dodavatele.

Toto vysvětlení má charakter změny zadávací dokumentace.

Zadavatel upozorňuje, že veškerá vysvětlení zadávací dokumentace a případné změny nebo doplnění zadávací dokumentace jsou dodavatelé povinni zohlednit při přípravě nabídek.

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
 Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel