





























Toto schéma zobrazuje návrh řešení: detailně bude řešeno výrobně-technickou dokumentací, již (v souladu s platnou legislativou) zajišťuje výrobce rozvaděče!

LEGENDA:

	Jistič jednopólový 10A – s charakteristikou typu B		10A/C – s charakteristikou typu C
	Tripólový jistič (In – jmenovitý proud, Ir – redukovaný proud)		
	Vypínač (jednópolový/tripólový)		
	Proudový chránič 10A s rozdílovým vybovovacím proudem 30mA		
	Proudový chránič 16A s vestavěnou nadproudovou ochranou (char. C) a rozdílovým vybovovacím proudem 30mA		
	Jednofázový stykač 16A (silový kontakt)		
	Trifázový stykač 32A (silový kontakt)		
	Časové relé se zpožděným (nastavitelným) příchodem a odpadem		
	Kontakt přepínače / relé (stykače)		
	Impulsní / časové relé (obecně)		
	Cívka stykače / relé		
	Sporkovnice ovládacích obvodů		
	Přepětiová ochrana 2.stupně		
	Průchodka (dimenze dle kabelu)		

POZNÁMKY:


Vývody z příslušných svorkovnic (jednotlivé vodiče) budou označeny návidčkami s nesmazatelným popisem: každý kabel bude označen příslušným štítkem, který bude obsahovat označení rozváděče, typ a dimenzi kabelu a určení napájeného zařízení. Před realizací prováděcí firma ověří, zda skutečně dodržaná zařízení včetně všech el. parametrů odpovídají této projektové dokumentaci a v případě nutnosti upraví zapojení !!!

AKCE:	ROZVADĚČ:	LST:	DATAUM:
GYMNAZIUM BENEŠOV	Segment rozvaděče RH – LEGENDA	1/2	6. června 2018
			VPRACOVAL: D. Janura

→ pokračování

Toto schéma zobrazuje návrh řešení: detailně bude řešeno výrobně-technickou dokumentací, již (v souladu s platnou legislativou) zajišťuje výrobce rozvaděče!

Segment rozvaděče RH



AKCE:

GYMNAZIUM BENEŠOV

ROZVADĚČ:

Segment rozvaděče RH (doplňení)

LST:

2/2

DATUM:

6. června 2018

VPRACOVAL:

D. Janura