

VÝKAZ VÝMĚR						
Profese:	PLN					
Část:	VNITŘNÍ PLYNOVOD					
Technické specifikace a technické a uživatelské standardy stavby: Veškeré použité názvy výrobků nebo výrobce slouží jako orientační (referenční) standard. Zhotoviteli je umožněno použití jiných adekvátních typů výrobků. V případě použitých materiálů a zařízení je nutno volit zařízení, která mají servis v České republice. Používat lze pouze výrobky stejné, nebo kvalitativně lepší než jsou uvedeny ve standardech (popis a určení minimálního standardu).						
Položka	Název	Jednotky	Počet jednotek	Cena za jednotku	Cena celkem	Poznámka

Tato položka zahrnuje dodávku a montáž potrubí pro zemní plyn včetně všech tvarovek, uchycení a ostatního montážního materiálu.						
Ocelové bezešvé potrubí pro zemní plyn. Se žlutým dvojnásobným syntetickým nátěrem.						
	<b>PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA</b>					
	PE100 SDR11 32x3,0	m	42			
	Ocelová chránička	m	42			
	Výkop š. 1m a do hloubky 1,5m	m3	64			
	Hutněný zásyp 95% PCS	m3	50			
	Štěrkopískový obsyp	m3	9			
	Pískový podsyp	m3	5			
	Odvoz přebytečného výkopu	m3	14			
	Nasunutí potrubí do chráničky s vystředěním a utěsněním krajů chráničky	m	42			
	Výstražná fólie	m	42			
	Identifikační vodič	m	42			
	Obnova povrchu	m2	41			
	Projekt skutečného provedení a zaměření	komplet	1			
	<b>POTRUBÍ VNITŘNÍ</b>					

Ocelové potrubí DN 15	m	17			
Ocelové potrubí DN 25	m	5			
Ocelové potrubí DN 40	m	11			
Tato položka obsahuje armatury nutné pro měření NTL. Tato část se musí montovat dle potvrzeného detailu měření od PP a.s.					
<b>MĚŘENÍ PLYNOVODU</b>					
Plynoměr, bude dodávka PP a.s.					
Plynoměrný kiosek s bezpečnostní armaturou plynovou, hlavním uzávěrem kotelny, regulátorem tlaku STL/NTL	komplet	1			
<b>ARMATURY</b>					
Kulový uzávěr DN 15	ks	4			
Kulový uzávěr DN 20	ks	2			
<b>OSTATNÍ</b>					
Napojení na stávající STL přípojku	komplet	1			
Kontrola stávajícího vedení plynovodu	komplet	1			
Akumulační nádoba na plyn s manometrem 0-6kPa	komplet	1			
Ochranná železná mříž pro BAP, HUK	komplet	1			
Čidlo plynu	komplet	1			
<b>OSTATNÍ POLOŽKY</b>					
Tlaková zkouška	komplet	1			
Nátěr potrubí	komplet	1			

<b>VNITŘNÍ PLYNOVOD CELKEM:</b>			0,00	Kč

## **Upřesňující údaje**

Jedná se o materiálovou specifikaci nenahrazující výrobní přípravu dodavatele. Výpis obsahuje pouze základní položky ve smyslu dodávka.

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (tj. technické zprávy, všech výkresů i specifikace materiálu. Pouhým oceněním výkazu výměr není možné vypracovat kvalitní nabídku.

Potenciálním dodavatelem musí být odborná firma, která se obeznámila se všemi okolnostmi této zakázky a zahrnula je do nabízené ceny. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku akce. Dodavatel ručí za to, že v nabízené ceně je navrženo veškeré potřebné zařízení a výkony.

Předpokládá se, že dodávka je nabízena jako kompletní dílo včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují (součástí potrubí jsou nejen kolena, oblouky, redukce, šroubení, prostupové manžety ale i podpěry, konzoly a závěsy a veškeré ocelové konstrukce nezbytné pro uložení.