



Proudová soustava 3 PEN AC 50 Hz 400V/TN-C-S
Ochrana neživých částí - základní - automatickým odpojením od zdroje
- zvýšená - proudovým chráničem 30mA
Ochrana živých částí - izolací živých částí
- kryty nebo přepážkami

ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL		KONTROLOVAL		Roman Hladík			
Zdeněk Mikeš		Roman Hladík		Roman Hladík		Zřet 136			
						544 04 Dvůr Králové n.L.			
						Tel. +420-499-621-765 IČ: 72928042			
						roman.hladik@centrum.cz DIČ: CZ7604073609			
INVESTOR Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5						KRAJ Středočeský			
STAVBA						OBEC Kolín			
<div>ELEKTROINSTALACE</div> <div>Snížení energetické náročnosti</div> <div>Obchodní akademie v Kolíně</div> <div>Kutnohorská č.p. 41, 280 02 Kolín</div>						ST. ÚŘAD Kolín			
						STUPEŇ DPS			
						DATUM Prosinec 2016			
						ZAK. ČÍSLO 84/16			
OBSAH VÝKRESU						MĚŘITKO :		ČÍS.VÝKR.	
Půdorys 1NP						1:100		E2	