

Váš dopis zn.:
Ze dne: 08.03.2017

Energy Benefit Centre a.s.
Ing. Vladimír Fiedler

Spis. zn.: S - KHSSC 12550/2017
Č. j.: KHSSC 14041/2017

Veverkova 1343
500 02 Hradec Králové

Vyřizuje: Kamila Dlouhá
Tel.: 321 751 026
E-mail: kamila.dlouha@khsstc-ko.cz

Datum: 15. března 2017

Výzva k doplnění projektové dokumentace pro účely stavebního řízení na akci „Snížení energetické náročnosti budov Obchodní akademie v Kolíně“, stavebník: Obchodní akademie, Kolín IV, Kutnohorská 41, IČO: 48665991 se sídlem na adrese Kutnohorská 41, 280 02 Kolín IV

Vážený pane inženýre,

Na základě žádosti podané dne 08.03.2017 stavebníkem – Obchodní akademie, Kolín IV, Kutnohorská 41, IČO: 48665991, se sídlem na adrese Kutnohorská 41, 280 02 Kolín IV, zastoupeného na základě plné moci ze dne 24.01.2017 společností Energy Benefit Centre a.s., se sídlem Křenova 483/3 162 00 Praha 6 IČ: 29029210, pobočka HK, Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové posoudila Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze (dále jen „KHS“) jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), jako orgán místně příslušný podle § 82 odst. 1 zákona a podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a věcně příslušný podle § 82 odst. 2 písm. i) zákona a podle § 10 správního řádu, tuto projektovou dokumentaci takto:

Po provedeném posouzení konstatuje KHS, že předložený návrh dokumentace ke stavebnímu řízení pro výše uvedenou akci je neúplný ve smyslu požadavku § 110 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb. stavení zákon ve znění pozdějších předpisů ve spojení s § 2 přílohou č. 5 (dokumentace pro stavební povolení) vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, neboť neobsahuje následující údaje:

- 1) V předkládané dokumentaci je třeba doplnit výpočet či studii denního osvětlení pro učebny. Požadavek na denní osvětlení včetně rovnoměrnosti vyplývá z § 7 odst. 1 zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) v návaznosti na § 12 odst. 1 vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých ve znění vyhlášky č. 343/2009 Sb. (dále jen „vyhláška 410“), s odkazem na ČSN 73 580-1,3.

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
STŘEDOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PRAZE

- 2) V předložené projektové dokumentaci v části vytápění je uvedena teplota 15°C pro šatnu umístěnou v 1. PP, což je v rozporu s § 7 odst. 1 zákona ve spojení s přílohou 3 tabulkou 2 vyhlášky 410, kde je pro prostor šatny uvedena teplota 18°C.
- 3) V předložené projektové dokumentaci ve výkresové části VZT jsou v učebně 303, 310 a 311 zakresleny 2 vyústky, ale v popisu jsou uvedeny vyústky 4. Je nutné dát do souladu výkres s jeho popisem. Zároveň je ve výkresové části chybně uvedena hodnota přiváděného vzduchu jednou vyústkou, tím pádem neodpovídá hodnota výměny vzduchu kapacitě učebny.
- 4) Z projektové dokumentace není zřejmé, zda budou interiérové jednotky, umístěné v jednotlivých třídách (učebna č. 130, 209, 223, 323), pracovat se 100% podílem čerstvého vzduchu.
- 5) Navržená výměna vzduchu v šatně v 1. PP neodpovídá kapacitě šatny (360 žáků), což je v rozporu s § 7 odst. 1 zákona ve spojení s přílohou 3 tabulkou 1 vyhlášky 410.
- 6) Z předložené projektové dokumentace není zřejmé, zda nebude v případě interiérových jednotek a VZT zařízení č. 0 a 12 ovlivněn nasávaný čerstvý vzduch vzduchem odpadním. Požadavek vyplývá z § 37 odst. 2 vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby (výdechy odpadního vzduchu musí být vzdáleny nejméně 1,5 m od nasávacích otvorů venkovního vzduchu).

Do doby doplnění nebo upřesnění předložené dokumentace o uvedené doklady nemůže KHS, územní pracoviště Kolín dokumentaci komplexně posoudit, a tedy s ní souhlasit.

KHS, územní pracoviště Kolín vyzývá k odstranění výše popsaných nedostatků žádosti. Pro předložení doplněné dokumentace se stanovuje termín **do 27.03.2017**. **V případě, že není možné projektovou dokumentaci k tomuto termínu doplnit, prosím o stažení žádosti, jinak by bylo vydáno negativní stanovisko.**

Doplnění projektové dokumentace prosím zašlete poštou, prostřednictvím datové schránky nebo osobně.

Bc. Petra Rychtaříková, DiS.

zástupce vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých
pro okresy Kolín, Kutná Hora a Nymburk

Rozdělovník

1. Adresát - DS
2. KHS – HDM a.a