



Proudová soustava 3 PEN AC 50 Hz 400V/TN-C-S
Ochrana neživých částí - základní - automatickým odpojením od zdroje
- zvýšená - proudovým chráničem 30mA
Ochrana živých částí - izolací živých částí
- kryty nebo přepážkami

ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	Roman Hladik	
Zdeněk Mikeš		Roman Hladik	Roman Hladik	544 04 Zřet 136	
INVESTOR		Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5		KRAJ	Středočeský
STAVBA		ELEKTROINSTALACE		OBEC	Kolín
		Snížení energetické náročnosti		ST. ÚŘAD	Kolín
		Obchodní akademie v Kolíně		STUPĚŇ	DPS
		Kutnohorská č.p. 41, 280 02 Kolín		DATUM	Prosinec 2016
OBSAH VÝKRESU		Půdorys 2NP		ZAK. ČÍSLO	84/16
				MĚŘÍTKO :	ČÍS.VÝKR.
				1:100	E3