



Ing. Michal Netušil, Ph.D.,

Autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb, statiku a dynamiku staveb, ČKAIT 0012242,

Družstevní ochoz 29, 140 00 Praha 4 Michle, IČ: 71653589, DIČ: CZ8305063316, [michalnetusil@seznam.cz](mailto:michalnetusil@seznam.cz), +420 724 685 264

Živnostenské oprávnění vydáno v Praze dne 2.1.2013 úřadem městské části Praha 4 pod č.j.: P4-OŽ/101/13/VIZ/1055668/4.

## DODATEK č.1 k PBR ev.č. 2016/194\_rev1

Ev. č. PBR 2017/072

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBCHODNÍ AKADEMIE V KOLÍNĚ  
KUTNOHORSKÁ č.p. 41, KOLÍN  
Projektová dokumentace pro stavební řízení



26.5.2017

<b>STAVBA:</b>	Kutnohorská 41, Kolín IV	
<b>INVESTOR:</b>	Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5	
<b>ZPRACOVATEL PD:</b>	JIKA – CZ s.r.o., Dlouhá 101 – 103, Hradec Králové	
<b>VYPRACOVAL:</b>	Ing. Michal Netušil, Ph.D.	
<b>AUTORIZOVAL:</b>	Ing. Michal Netušil, Ph.D. Autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb, statiku a dynamiku staveb, ČKAIT 0012242	
<b>DATUM: 05/2017</b>	<b>POČET STRAN: 2</b>	<b>POČET PŘÍLOH: -</b>

---

## 1. Úvod:

---

Tento dodatek k PBŘ je nedílnou součástí projektové dokumentace posuzovaného objektu pro **provedení stavby**. Je zpracováno v rozsahu požadavku dle §41 Vyhlášky 246/2001 Sb. O požární prevenci, v souladu s vyhláškou 23/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů O technických podmínkách požární ochrany staveb a dle technických předpisů a norem s nimi souvisejících.

---

## 2. Seznam použitých podkladů pro vypracování PBŘS:

---

- Požárně bezpečnostní řešení ev.č. 2016/194\_rev1 z 02/2017 ve stupni DPS, Ing. Michal Netušil, Ph.D. (dále jen "předchozí PBŘ")
- Zákon č. 133/1985 Sb. O požární ochraně v platném znění
- Zákon č. 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu (ve znění zákona č. 350/2012 Sb.)
- Vyhláška 246/2001 Sb. O požární prevenci (ve znění vyhlášky 221/2012 Sb.)
- Vyhláška 23/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů (ve znění vyhlášky 268/2011 Sb.) O technických podmínkách požární ochrany staveb

---

## 3. Předmět dodatku č.1 k PBŘ 2016/194\_rev1

---

Předmětem tohoto dodatku je zhodnocení vlivu nerealizace zateplení čelní fasády objektu na stávající koncepci požární bezpečnosti stavby stanovené předchozím PBŘ.

Čelní fasáda předmětného objektu nebude zateplována. V rámci čelní fasády budou prováděny maximálně drobné lokální vysprávkky, apod. bez dalších požadavků z hlediska požární bezpečnosti staveb.

**Navrhovaná změna nemá vliv na stávající schválenou koncepci požární bezpečnosti stavby dle předchozího PBŘ.**

---

## 4. Závěr:

---

Tento dodatek byl v době zpracování zpracován v souladu s platnými právními předpisy a normami na úseku PO. V případě jakýkoliv změn je nutné provést přehodnocení tohoto požárně bezpečnostního řešení. Dle výše uvedeného je zřejmé, že předmětem tohoto dodatku nedochází k ovlivnění stávající koncepce požární bezpečnosti stavby řešené v předchozím PBŘ.

V Praze dne 26.5.2017



Ing. Michal Netušil, Ph.D.

Autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb, statiku a dynamiku staveb, ČKAIT 0012242