

2100m3/hod ↓

ZATEPLENÍ
V ÚROVNI PODLAHY

VZT401
400V/8A

CYKY-J 5x2,5

R4
3NP

CYKY-J 5x2,5

R4
3NP

KLIMA401
400V/7A

ZATEPLENÁ
PLOCHA
STŘECHA

+14,070

ZATEPLENÁ
PULTOVÁ
STŘECHA

ZATEPLENÁ
PLOCHA
STŘECHA

Proudová soustava 3 PEN AC 50 Hz 400V/TN-C-S

Ochrana neživých částí - základní - automatickým odpojením od zdroje
- zvýšená - proudovým chráničem 30mA

Ochrana živých částí - izolací živých částí
- kryty nebo přepážkami

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	Roman Hladík Zruč 136 544 04 Dvůr Králové n.L. Tel. 4420-499-621-765 roman.hladik@centrum.cz		IC: 72928042 DIČ: CZ760407360
Zdeněk Mikeš	Roman Hladík	Roman Hladík			
INVESTOR	Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5		KRAJ	Středočeský	
STAVBA	ELEKTROINSTALACE Snížení energetické náročnosti <i>Obchodní akademie v Kolíně</i> Kutnohorská č.p. 41, 280 02 Kolín		OBEC	Kolín	
ŠT. ÚŘAD			Kolín		
ŠTUPĚŇ			DPS		
DATUM			Prosinec 2016		
ZAK. ČÍSLO			84/16		
OBSAH VÝKRESU			MĚŘÍTKO :	ČÍS.VÝKR.	
Půdorys 4NP	1:100	E5			