

dle rozdělovníku

V Říčanech dne 23.5.2017
Reg. č.: VZ-127/17
Č. j.: 934/17/KSUS/R/MAT
Vyřizuje:
Mgr. Linda Matějčková
e-mail:
linda.matejickova@ksus.cz

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 16 - 18 k veřejné zakázce „III/27214 Dražice, most ev.č. 27214-2 přes Jizeru v Dražicích“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu s výzvou k podání nabídky na plnění výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace.

16.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 16:
	SO 101 – Úprava komunikace – ve výkazu výměr je u položky č. 3 špatně uvedená výměra 2 t namísto 36,499 t dle výpočtu.
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 16:
	Zadavatel uvádí, že správná výměra pol. poř. č. 3 SO 101 je 36,499t (viz výpočet u položky). Tato hodnota se omylem nepřenesla do sloupce "počet MJ".

17.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 17:
	V projektové dokumentaci SO 201 je uvedeno, že rub opěr bude izolován asfaltovými pásy tl. 5 mm na penetrační nátěr a ochráněn geotextílií. Domníváme se, že uvedené práce chybí ve výkazu výměr.
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 17:
	Rub obou opěr až po úroveň drenáže bude izolován natavovacími izolačními pásy, izolace bude ochráněna geotextílií. Izolace je doplněna do soupisu prací SO 201 pol. č. 711112 (poř. č. 82), ochranná geotextilie je doplněna do soupisu SO 201 pol. č. 711509 (poř. č. 83). V této položce je nově vyčíslena výměra ochranné geotextilie nejen pro pásovou izolaci rubu opěr, ale též pro izolaci nátěrem proti zemní vlhkosti u všech konstrukcí na styku se zeminou.

18.	Vysvětlení zadávací dokumentace bez předchozího dotazu č. 18: S ohledem na výše uvedené a také na skutečnost, že došlo ke změně v naceňování SO 461 přeložka CETIN, zadavatel jako přílohu č. 1 tohoto vysvětlení nabídky přikládá nový soupis prací k ocenění. Jako přílohu č. 2 zadavatel dále přikládá nový závazný vzor na plnění veřejné zakázky.
-----	--

Předpokládaná cena uvedená ve Výzvě k podání nabídky a zadávací dokumentaci č. j.: 871/17/KSUS/R/MAT ve znění čl. 2. Druh a předmět veřejné zakázky je nově stanovena na částku 38 930 900,91 Kč bez DPH.

Lhůta pro podání nabídek je nově stanovena na 2.6.2017 10:00 hodin.

Přílohy dle textu

Krajská správa a údržba silnic
 Středočeského kraje
 příspěvková organizace
 Zbořovská 11 120 21 Praha 5
 IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel